

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Renseignements d'identification

Adresse de l'installation: Rue de Herve 156 4030 Grivegnée Belgique

Type de locaux: Appartement 3eme étage 0031

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant:

TEKATLI Sadettin

Rue de Herve 156

4030 Grivegnée

Belgique

GRD: RESA

Resp. de l'exécution du travail: TEKATLI Sadettin

Code EAN: Non disponible

Demandeur:

TEKATLI Sadettin

Rue de Herve 156

4030 Grivegnée

Belgique

Type de contrôle

Suivant l'AR du 08/09/2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à BT et à TBT

Installation électrique - Contrôle de conformité avant mise en usage - Chapitre 6.4

Données générales de l'installation électrique

N° métrologique: MF0001

N° compteur: En attente de raccordement

Un: 1N400V

Colonne d'alimentation principale: 4x10 mm²

Différentiel général: 63 A / 300 mA / type A

Nombre de tableaux: 1

Type de prise terre: Piquets

Index jour: /

Index nuit: /

Protection générale du branchement: Planifié
Maximum 63 A

Type: EXVB

Nombre de circuits terminaux: 13

Description de l'installation ☐ < 01/10/1981 ☐ >= 01/10/1981 ☐ >= 01/06/2020 ☒ >= 01/06/2023

Voir schémas/plans en pièces jointes

Mesures et contrôles

Résistance de dispersion prise de terre	2 Ω	Test différentiel (bouton et défaut)	En ordre
Isolement général	190 M Ω	Liaison équipotentielle	En ordre
Test de continuité	En ordre	Plombage du différentiel	En ordre
Protection surintensité	En ordre	État du matériel fixe	En ordre
Protection à courant différentiel résiduel	En ordre	Schéma(s) / Plan(s)	En ordre

Remarques (R) - Infractions (I)

Néant

Le contrôle ne porte que sur les parties **visibles ET accessibles** de l'installation, d'autres infractions pourraient apparaître à la lecture des plans et schémas électriques.

Conclusion


L'installation électrique est **conforme** aux prescriptions du Livre 1.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur: 27/06/2049

Signature de l'inspecteur :

BELGOTEST

Organisme de contrôle agréé



Inspecteur 002

27/06/2024

- a) Obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique;
- b) Obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique;
- c) Obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
- d) Obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.