



klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☒ particulier ☐ onderneming	adres opslagtank indien verschillend van klant
naam: Raybon Morgan		naam contactpersoon: Raybon Morgan	
straat en nummer: Nachtegalenlaan 25		straat en nummer: Nachtegalenlaan 25	
postcode en gemeente: 1970 WEZEMBEEK-OPPEM		postcode en gemeente: 1970 WEZEMBEEK-OPPEM	
tel.: +32 (0)470/313509	gsm:	tel.: +32 (0)470/313509	gsm:
email: morgan.raybon@gmail.com		email: morgan.raybon@gmail.com	

particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 3000		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l):	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 31/07/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☒ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B	☐ diesel
	☐ lampolie type C	☐ andere:	

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 25	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypetekening:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: 27/05/2025 ☒ niet aanwezig

toezichtspuut/mangat	staat toezichtspuut	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren			
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuut	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☒ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☒ aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding	☐ niet aanwezig		
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
					☐ niet aanwezig		
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)			☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
	algemene staat tank			☒ ok	☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank			☐ ja	☒ nee		
	organoleptische verontreiniging			☐ ja	☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:		

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok	
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/slib aanwezig: ☒ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking		
		☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok	
	☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok		
akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok	☐ niet ok	
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -97 onder het vloeistofniveau (dBµV): -52 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:					
	kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:				
	peilmeting			aanwezig		controle werking
peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
pneumatisch		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok	
hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok		
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: TODA Type: Todald Serienummer: 20037 Calibratiedatum: 11/12/2024 Gas sensor Gaz: N° Serie nummer: 190256 Date Calibration/ie datum: 4/12/2024 0:00:00 Liquid sensor Liquide: N° Serie nummer: 190257 Date Calibration/ie datum: 4/12/2024 0:00:00						

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 27/05/2030	
 handtekening erkend technicus naam: gilis yvo	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Raybon Morgan hoedanigheid: Klant