

Teller nr.: 32 654 921

Stand I: 000 004,7 Stand II: 000 003,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : indienstellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement app 0.1 (gelijkvloers).
Onderzoeker : Jurgén Moens Datum van onderzoek: 03.03.2016.
Plaats van onderzoek : Beekstraat 90 bus 1 te 9451 Kerksken.
Eigendom van : nv Jennick.
Opdrachtgever : Dhr. Van Der Bracht Patrick, Beekstraat 69 te 9451 Kerksken.
Installateur : Dhr. Van Der Bracht Patrick, Beekstraat 69 te 9451 Kerksken.
BTW : BE 0.734.305.638.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.

Meter-bordverbinding: XVB 2 x 10 mm².

Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².

Spreidingsweerstand: 2 Ω.

Aantal borden: 1.

Aantal eindstroombanen: 17.

Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.

Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.

Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A) (algemeen geschakeld).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen FGHI).

NOTA'S:

De hoofdequipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
De badkamer is niet afgewerkt.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03.03.2041, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.



Jurgén MOENS
Kruiskouterstraat 59
Lennik
O.C.B. 1750
02/269.07.07 0475/45.23.82

Teller nr.: 32 654 921

Stand I: 000 004,7 Stand II: 000 003,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement app 0.1 (gelijkvloers).
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 03.03.2016.
Plaats van onderzoek : Beekstraat 90 bus 1 te 9451 Kerksken.
Eigendom van : nv Jennick.
Opdrachtgever : Dhr. Van Der Bracht Patrick, Beekstraat 69 te 9451 Kerksken.
Installateur : Dhr. Van Der Bracht Patrick, Beekstraat 69 te 9451 Kerksken.
BTW : BE 0.734.305.638.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 2 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 17.
Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A) (algemeen geschakeld).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen FGHI).

NOTA'S:

De hoofdequipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
De badkamer is niet afgewerkt.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03.03.2041, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.



Jurgen MOENS
O.C.B. 1750
Kruiskouterstraat 59
Lennik
02/269.07.07
0475/45.23.82

Teller nr.: 32 654 921

Stand I: 000 004,7 Stand II: 000 003,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : indienstellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement app 0.1 (gelijkvloers).
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 03.03.2016.
Plaats van onderzoek : Beekstraat 90 bus 1 te 9451 Kerksken.
Eigendom van : nv Jennick.
Opdrachtgever : Dhr. Van Der Bracht Patrick, Beekstraat 69 te 9451 Kerksken.
Installateur : Dhr. Van Der Bracht Patrick, Beekstraat 69 te 9451 Kerksken.
BTW : BE 0.734.305.638.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.

Meter-bordverbinding: XVB 2 x 10 mm².

Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².

Spreidingsweerstand: 2 Ω.

Aantal borden: 1.

Aantal eindstroombanen: 17.

Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.

Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.

Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A) (algemeen geschakeld).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen FGHI).

NOTA'S:

De hoofdequipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
De badkamer is niet afgewerkt.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.

De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.


De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03.03.2041, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.



Jurgen MOENS
O.C.B. 1750
Kruiskouterstraat 59
Lennik
02/269.07.07 0475/45.23.82



J. J. J. MOENS
inspecteur

O.C.B.
Kruisveldstraat 39-1750 Lennik
02.269.07.07 • 0475.45.23.82


1/3

JENNICK NV
BEEKSTRAAT 90/92
9451 KERKSKEN

Uitvoerder : Van der Bracht Patrick
Datum : 03/03/2016



Algemene Electriciteitswerken
Patrick VAN DER BRACHT
Beekstraat 69
9451 Kerkken
Tel. 053/63 94 56 - GSM 0477/20 66 82



APPARTEMENT GELUKVLOER 0.1

O.C.B.
Kruiskouterstraat 59-1750 Lennik
☎ 03.269.07.07 • 0475.45.23.82

3. 03. 2016
inspecteur


JENNICK NV
BEEKSTRAAT 90/92
9451 KERKSKEN

Uitvoerder : Van der Bracht Patrick
Datum : 03/03/2016



Algemene Electriciteitswerken
Patrick VAN DER BRACHT

Beekstraat 69
9451 Kerkken
Tel. 053/63 94 56 - GSM 0477/20 65 82



APPARTEMENT GELLUKVLOER 0.1

3. 03. 2016

JURGEN MOENS
inspecteur
O.C.B.
Kruiskouterstraat 59-1750 Lennik
☎ 02-269 07107 • 0475 45.23.82


3/3

JENNICK NV
BEEKSTRAAT 90/92
9451 KERKSKEN

Uitvoerder : Van der Bracht Patrick
Datum :03/03/2016



Algemene Electriciteitswerken
Patrick VAN DER BRACHT
Beekstraat 69
9451 Kerksken
Tel. 053/83 94 56 - GSM 0477/20 65 82



APPARTEMENT GELUKVLOER 0.1


O.C.B.
Kruisakkerstraat 59-1730 Lennik
☎ 02-269 07 07 • 0475-45.23.82

JENNICK NV
BEEKSTRAAT 90/92
9451 KERKSKEN

Uitvoerder : Van der Bracht Patrick
Datum :03/03/2016



Algemene Electriciteitswerken
Patrick VAN DER BRACHT
Beekstraat 69
9451 Kerkken
Tel. 053/83 94 56 - GSM 0477/20 65 82



APPARTEMENT GELLUKVLOER 0.1


O.C.B.
Kruislootstraat 59-1750 Lennik
02.369.07.07 • 0475.45.23.82
3.03.2016
INVENIENS
inspecteur

JENNICK NV
BEEKSTRAAT 90/92
9451 KERKSKEN

Uitvoerder : Van der Bracht Patrick
Datum :03/03/2016



Algemene Electriciteitswerken
Patrick VAN DER BRACHT
Beekstraat 69
9451 Kerkken
Tel. 053/83 94 56 - GSM 0477/20 66 82



APPARTEMENT GELUKVLOER 0.1

Jürgen MOENS
O.C.B.
 Kruisveldstraat 59-1750 Lembeke
 ☎ 02 269 07 07 • 0475 45 25 82

3. 03. 2016

3/3

JENNICK NV
 BEEKSTRAAT 90/92
 9451 KERKSKEN

Uitvoerder : Van der Bracht Patrick
 Datum : 03/03/2016



Algemene Electriciteitswerken
Patrick VAN DER BRACHT
 Beekstraat 69
 9451 Kerkken
 Tel. 053/83 94 56 - GSM 0477/20 65 82