

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: tunayolcu@hotmail.com

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5505876  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 19/12/2020

Afdeling: ELE



INSP-205



OCB vzw  
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

Abdullah Sakirbeyoglu  
Heuvelstraat 116  
3550 HEUSDEN-ZOLDER

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 430 AKCAOGLU ATILLA  
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Abdullah Sakirbeyoglu Adres: Heuvelstraat 116 3550 HEUSDEN-ZOLDER  
Installateur/verantw. werk: Naam: Abdullah Sakirbeyoglu Adres: Heuvelstraat 116 3550 HEUSDEN-ZOLDER B.T.W.:  
Adres installatie: ABDULLAH SAKIRBEYOGLU HEUVELSTRAAT 116 Private HS-cabine: NEE  
HEUSDEN-ZOLDER 3550 Toestel/Install. ID:  
Type installatie: wooneenheid Teller nr.: in aanvraag Nachtteller nr.:  
EAN nr.: nog te vermelden Leverancier:

**CONTROLE**

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4) Afwijking deel 8 Boek 1 \*: toegepast  
(\*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": -  
Datum: 12/12/2020 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/12/2045 Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020  
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

Spanning: niet aanwezig Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm<sup>2</sup>  
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/300mA  
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde  
Nog niet geplaatst: ☒ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -  
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 15

Zie schema's in bijlage

**RESULTATEN**

Algemene isolatieweerstand: 100 MOhm Spreidingsweerstand: 24,3 Ohm  
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

**BESLUIT**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)