

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS



ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Lingier 921987
4047

Aartrijksestraat 135 8211 Aartrijke

BTW _____

TEL 0479/35 82 91

MAIL _____

ADRES TANK Lingier

Aartrijksestraat 135 8211 Aartrijke

Tankinhoud +2200 liter ☒ EW ☐ DW ☐ OG ☒ BG Datum plaatsing +1980
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Sonde <input checked="" type="radio"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Hoeveelheid _____ cm				
pH _____ (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Rond vulpunt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Vulling	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Retourleiding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Tigerloop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Filter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Niveaumeting
☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☐ Peillat ☒ Andere: Dempje
Potentiaalmeting _____ Mv ☐ ☐ ☒
Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒
Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒
☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano
☐ Peilputten ☐ Andere: _____
Dichtsheidtest: ☐ SDT ☐ Testo ☐ ☐ ☒ VIS

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Buitenwand	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

☒ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

ERKEND TECHNICUS (NAAM) PONTGNE

ERKENNINGNUMMER: SV 00802

HANDEKENING
TECHNICUS

HANDEKENING
KLANT

OPMERKINGEN

BC BETAALD

PLAATS TANK GARAGE

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 15 12 12

ATTEST GELDIG TOT 0 1 13