



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en  
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247  
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN  
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:.....

Meter nr. : .....

Index : Dag : ..... KWh ; Nacht : ..... KWh

VERSLAG NR. DE / 15 / 95 - NO

ADRES INSTALLATIE: 1981 Hofstadestraat

Balkweg 382

EIGENAAR : Vanduyne Ben / Manuela

Adres : Breendonkstraat 11 Londerzeel

OPDRACHTGEVER : .....

Adres : Kl 102798

INSTALLATEUR : Munnebo Sam

Adres : .....

BTW of IK : .....

## PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

### 1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 13/10/15 ; Aanvulling van verslag nr. .... ; Type der lokalen: wooneenheid

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie

Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ..... ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87

Aansluiting: Spanning 3x230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 32 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/0,3A

Netaftakkabel (type & sectie): 2x0,8 4x10 mm<sup>2</sup> ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 2x0,8 4x10 mm<sup>2</sup>

Type aardelektrode: bus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT

Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 15 ; Spreidingsweerstand : 1,5 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: >0,5 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

B1 ADS 40A/0,3A → DS 40A/0,3A Rangen A → G

B2 DS 40A/0,3A Rangs S → Z

### 2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -

en de technische procedure(s) TPR-E12 -

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

### 3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: .....

### 3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: .....

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/10/2040

(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER  
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATK VZW  
2820 BONHEIDEN  
Marc Dils  
agent-onderzoeker

## Legende bord 1

A	25A	Bord 2
B	20A	Stopcontact onder bord
C	20A	Cv
D	16A	Verlichting en stopcontacten leefruimte
E	16A	Verlichting en stopcontacten slaapkamers
F	16A	Verlichting algemeen en stopc. keuken
G	6A	Parlofoon


Differentieel 300mA 4P 40A

Differentieel 30mA 4P 40A

## Legende Bord 2

Differentieel 30mA 2P 40A

S	20A	Kookplaat
T	16A	Oven
U	16A	Microgolf
V	16A	Vaatwas
W	16A	Wasmachine
X	16A	Droogkast
Y	16A	Frigo, stopcontacten aanrecht, dampkap
Z	16A	Stopc. en verlichting badkamer, buiten




*[Handwritten signature]*

10  
*[Handwritten signature]*

CONTROLEORGANISME


BTB vzw  
ZONENBONHEIDEN  
Marc Dierckx  
agent-onderzoeker

13/10/15




13/10/15

CONTROLEORGANISME  
 BTH vzw  
 2820 BONSEIDEN  
 Marc DILS  
 Agent Onderzoeker



13/10/15

10



Bord 1

CONTROL ORGANISME

1820 BOKHEIDEN  
Marc DILS  
agent-onderzoeker

13/10/15

*[Signature]*

*[Signature]*

# Keuringsdossier

Balkweg 3B2

1981 Hofstade

*Eigenaar: Vanderveken, Marvella  
Breedbankstraat 11  
Londerzeel.*

Uitgevoerd door:

Minnebo Sam

Hogeweg 25

9280 Lebbeke

GSM 0473/32.19.72

E-mail: [info@minnebosam.com](mailto:info@minnebosam.com)

BTW: BE 0847.217.004



# Minnebo Sam

Van Langenhovestraat 280  
9200 Dendermonde  
0473/32.19.72  
[sam\\_minnebo@msn.com](mailto:sam_minnebo@msn.com)  
BTW BE 0847.217.004  
KBC BE57 7370 3579 2235

## FACTUUR

Datum 16/10/2015  
Factuurnummer 2015-64  
Klantnummer 00071

Goris Jeroen  
Breendonkstraat 11  
1840 Londerzeel

OMSCHRIJVING	AANTAL	EH PRIJS	NETTO
Factuur volgens offerte 00031			
vervangen bord gelijkvloers	1,00	350,00	350,00
extra stopcontact (in gang, dampkap, CV)	3,00	11,75	35,25
kabel voor stopcontact	8,00	0,95	7,60
extra schakelaar (licht boven aanrecht)	1,00	10,75	10,75
kabel voor licht	5,00	0,68	3,40
nazicht bord keuken	1,00	30,00	30,00
nazicht parlofoon (vernieuwd)	1,00	239,00	239,00
montageplaat voor parlofoon	1,00	6,35	6,35
aarding van gas en water	1,00	25,82	25,82
schema's en keuring	1,00	250,00	250,00
Werkuren	13,50	43,00	580,50
Totaal excl. BTW			1 538,67
BTW 21%			323,12
<b>Totaal</b>			<b>€ 1 861,79</b>

Gelieve te betalen voor 06/11/2015 met vermelding van het factuurnummer 2015-64