

Tanktechno

BELGIË BV

ATTEST

(n° attest : 393 / 2024)

Uitvoeren van Wettelijke Vlarex controle op tank kleiner dan 20.000 liter voor verwarming van particuliere woning.

Erkenningsnummer technicus : SV 03007

Erkenningsnummer van de kwalificatie : TV14837 - Attest nr. C 10/00186

Klant : -

Adres waar de tank zich bevindt : - Duinpad 24
- 8380 Zeebrugge

Dit attest vervangt al onze voorgaande attesten.

De controle werd uitgevoerd op: 28/06/2024

Aard van de tank : Enkelwandig / ~~Dubbelwandig~~ / Metaal / ~~Verhard kunststof~~ / ~~Beton~~

☒ Fabrikant : onbekend
☒ Serienummer : onbekend
☒ Bouwjaar : 1970
☒ Inhoud in liter : 1200 liter.
☒ Product : Mazout
(verwarming)

* De tank staat binnen in de kelder
en de leidingen lopen boven de grond.
De tank ligt in geen waterwinningsgebied.

Uitgevoerde controle :

- ☒ - een visuele controle van de opslagtank.
- ☒ - een controle van de doeltreffendheid van het waarschuwingssysteem.
- ☒ - een controle naar de aanwezigheid van water en slib in de tank.
- ☐ - een controle van de doeltreffendheid v/e eventueel lekdetektiesysteem.
- ☐ - een nazicht van het certificaat en het P.V. van een eventuele vorige controle.
- ☐ - een eventuele meting van het potentiaalverschil tussen bodem en tank.
- ☒ - bovengronds.
- ☒ - opvangbak niet aanwezig.

EVENTUELE OPMERKING :

- ☒ Plaatsing alarmfluit uitgevoerd door derden.
- ☐ Plaatsing elektro-sonde door onze diensten.
- ☒ Andere : **het is een ontoegankelijke tank.**
- ☒ Datum vorig certificaat : /

RESULTAAT :

De installatie is in orde en mag voor ...5... jaar in gebruik blijven.

De installatie is niet in orde en mag niet gebruik blijven.

Kleur stop : ● groen : De installatie is in orde volgens de wettelijke voorschriften.
~~● rood : De installatie is niet in orde met de wettelijke voorschriften.~~

Datum : 28/06/2024

Stempel + Handtekening erkend technicus
(Voor waar en echt verklaard.)

Van Obbergen Patrick

Patrick Van Obbergen
Erkend Technicus - Controleur
SV 03007
Tanktechno België

W. Van Saefingelaan 23 - 9170 De Klinge Tel. 03/296.08.95 Fax 03/296.08.95