



VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB
 Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: [REDACTED]


• Onze gegevens
 Verslag nr.: GEN/20/14769059/00/NL/000

Contractref.: 1148724/79000

Uw gegevens

• Interventiegegevens

Plaats: [REDACTED]
 Kleine Hertsbergestraat, 1-3
 8000 Brugge
 Datum: 28/03/2024
 Uitgevoerd door: MARIO ROMMENS



FUNCTIONELE TESTCONTROLE VAN EEN GASDETECTIESYSTEEM

Deze controle beperkt zich tot het functionele testen van het gasdetectiesysteem. Het ontwerp, de berekening en de uitvoering van de gasinstallatie vallen niet onder deze inspectie. Eventuele andere voorschriften en regelgevingen toepasselijke op de betrokken installatie maken geen deel uit van onze controle.

Basis van het onderzoek:

- Interne procedure – DocMod 21040506

(X) - Codex over het welzijn op het werk – Art. III.3-22 : Brandpreventie op de werkplaatsen – Periodieke controle en onderhoud.

Tijdens deze controle werd onze inspecteur vergezeld door: Alertis techniek Lennert

INHOUD VAN HET VERSLAG

- A. BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE
- B. ONDERZOEK VAN DE CENTRALE
- C. SIGNALLEN EN STURINGEN
- D. FUNCTIONELE TESTEN
- E. OPMERKINGEN

BESLUIT

() Er werden geen tekortkomingen vastgesteld tijdens het uitvoeren van de diverse testen en het nazicht van de installatie.

Ir F. Dewint
 Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 28/03/2024
 Aantal blz.: 3
 Bijlage(n):
 Distributie: or.
 cc.



A. BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE

- Locatie : traphal 1^e verdiep.....
- Merk: ...Limotec.....
- Model: MD741 A
- Serienummer:
- Aantal zones: 1
- Aantal detectoren: 1
- Gedetecteerd gas: ...CH₄.....
- Gebruiksaanwijzingen:

(X) wij raden u aan deze instructies in de onmiddellijke nabijheid van de centrale te plaatsen.

() ...QR code.....

- Datum laatste onderhoud 28/03/2024
- Elektromagnetische gasklep:
Locatie: bij teller in kelder...
Merk: ... Model:
Serienummer: ...

B. ONDERZOEK VAN HET CENTRALE

Voeding

- Hoofdvoeding: Openbaar distributienetwerk
Kring: ... - 230 V AC – Beveiliging: ...
Bekabeling: ...
- Noodvoeding:
() Geen (afwezig)
() Batterij(en): Merk: genesis... Model: ...2.3
Capaciteit: ...2.3... Ah ...12... V
Aantal: ...2
()

Centrale

- Signalering centrale onder spanning: JA
- Aanwezigheid van een storing: NEE
- Het LEL displayscherm staat op nul: JA
- Aarding van de centrale: NVT
- Werking op batterij(en): JA
- Werking van de leds: OK
- Werking reset: OK

C. SIGNALEN EN STURINGEN

- Waarschuwingssignaal en sturingen (eerste niveau):
(X) optisch en akoestisch waarschuwingssignaal op het centrale.
() zoemer () ... hoorn () ... flashlicht
() sirene(s) () ... bel(len) () ... relais of contactor
() keteluitschakeling () afsluitventiel () afsluit gasklep ()
- Waarschuwingssignaal en sturingen (niveau 2):
(X) optisch en akoestisch waarschuwingssignaal en elektromagnetische gasklep sluiten
() zoemer () ... hoorn () ... flashlicht
() sirene(s) () ... bel(len) () ... relais of contactor
() keteluitschakeling () afsluitventiel (X) afsluit gasklep ()



- Waarschuwingssignaal en sturingen (niveau 3):

- (X) optisch en akoestisch waarschuwingssignaal en elektromagnetische gasklep sluiten
() zoemer () ... hoorn () ... flashlicht
() sirene(s) () ... bel(len) () ... relais of contactor
() keteluitschakeling () afsluitventiel (X) afsluit gasklep ()

() - Ander:

D. FUNCTIONELE TESTEN

De testen zijn uitgevoerd door middel van het inspuiten van ijkgas in de detector(en).
Het gebruikte ijkgas is samengesteld uit 2,5 % methaan (CH₄).

Een detector heeft een gevoeligheidsniveau gaande van 0 tot 100%. 100% komt overeen met de waarde van de onderste explosiegrens, d. w. z. 4,4 % (volgens norm IEC 60079-20-1) voor methaan. De aanwezigheid van het ijkgas met 2,5 % CH₄ komt overeen met ongeveer 56 % van de onderste explosiegrens van methaan.

Detector	1	2	3	4
Locatie	stookplaats			
Niveau 1 (%)	13			
Niveau 2 (%)	22			
Niveau 3 (%)	32			
Detector	5	6	7	8
Locatie				
Niveau 1 (%)				
Niveau 2 (%)				
Niveau 3 (%)				

F. OPMERKINGEN

() Nihil.