

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 28242
Cont.pers.: MAGNUS ANDRE
Tel.: 02/569.67.65
Fax: -
GSM: 0475/42.86.17
e-mail: 19amagnus@gmail.com

ProKo.: LS09
Verslagnr.: 6085602
Voorl. verslagnr.:
Datum: 14/08/2023

Afdeling: ELE



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

MAGNUS ANDRE
JOZEF SLUYSSTRAAT 25
1602 VLEZENBEEK

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: LAMMENS Adres: KAPELLESTRAAT 45 VLEZENBEEK 1602
Installateur/verantw. werk: Naam: MAGNUS ANDRE Adres: JOZEF SLUYSSTRAAT 25 VLEZENBEEK 1602 B.T.W.: BE0.430.604.774
Adres installatie: LAMMENS KAPELLESTRAAT 45 VLEZENBEEK 1602 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: Woonseheid Toestel/Install. ID: LAMMENS
EAN nr.: 541448820055562452 Netbeheerder: FLUVIUS Teller nr.: 3105072225 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ☒ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : niet toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: toegepast

Datum: 14/08/2023

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/08/2048

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting:	Wachtbuis:	Isolatieplaat:
Nom. spanning: 3 x 230V	Max. beveling: 32A	Hoofdbeveiliging: aut. 4p 32A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB		aantal geleiders: 3	doorsnede: 6 mm ²
Voedingsbekabeling: kabeltype:		aantal geleiders:	doorsnede: mm ²
Aardverbinding: aard: individueel		bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type: lus		sectie: Pb+10 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA		bijkomende: 4p 40A/30mA	
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage	referentie: Magnus André		
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde		Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Aanwezige bijzondere installaties: <input type="checkbox"/> PV <input type="checkbox"/> zwembad <input type="checkbox"/> sauna <input type="checkbox"/> voeding elektrisch voertuig <input type="checkbox"/>			
Nog niet geplaatst: <input type="checkbox"/> keuken <input type="checkbox"/> badkamer <input type="checkbox"/> C.V. <input type="checkbox"/> verlichting <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> gasmeter <input type="checkbox"/> watermeter <input type="checkbox"/> hoofd - <input type="checkbox"/> bijkomende - equipotentiaal verbinding			
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	20	

RESULTATEN

Algemene Isolatiweerstand: 8,42 MOhm	Spreidingsweerstand: 2,67 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde	Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde	onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroming: in orde	Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

 **Jurgen Moens****0475/45.23.82**

jurgen.moens@ocb.be

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf


14/08/2022
Jurgen Moens
 Kruiskouterstraat 59
 1750 Lennik
 jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82

LAMMENS
 Kapitein 45
 1602 VLEZENWIEK
 20 07 1997

BV ANDRE MAGNUS
 Kapitein 16
 1602 VLEZENWIEK
 20 08 1974



