


FRANCAIS BUREAU VERBRUGGHEN



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 08/00511/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Heidestraat 50
2350 Vosselaar

EIGENAAR : Vosselaar Bouwbedrijf

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : E.C. Projecten

Adres : Heidestraat 57 2350 Vosselaar

INSTALLATEUR : _____

Adres : _____

BTW of IK : BE 0883 353 994

van het onderzoek : 11.5.10 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

t. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : Woning

erken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

ing : Spanning 1x-230 V Bescherming van de aansluiting Automag 40 A max

skabel hoofdbord : 2 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADS 60A

n de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

orden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 17 ; RA : 2 Ohm; RI tot >100 MOhm

lige invloedsfactoren: _____

RIJVIJING : Die ééndraadschema + situatieplan

OERDE CONTROLES : zie verso _____

ESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : Geen

la : Verloft/ingestanstellen, boddlinnen en
banken mogelijk geplaatst.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdelers
naam : _____
handtekening : _____

EN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- JIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12.1.10 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hiervoor vermelde voorschriften.
Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art.271)

UITGEVOERDE CONTROLES

controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
controle van de staat (vasthechtingen,beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft
schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...
controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting
controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwerking van een foutstroom
minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat
controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende)
van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste
idplaats van de klasse 1
visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
oudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom
te doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met c'
draadschema's en de situatieplannen
verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden
verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan
sonen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit
verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten
r hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien
ens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het
es-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke
trische installaties.

nis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van
onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

REGIONALE KANTOREN	BUREAUX REGIONAUX
RUSSEL : 15 - 1000 BRUSSEL 0 81 82 - Fax 02 230 80 08 v.brussel@btvcontrol.be	SIEGE DE BRUXELLES : Blvd. Clovis 15 - 1000 BRUXELLES Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08 E-mail : btv.brussel@btvcontrol.be
ANTWERPEN : weepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN 3 28 90 - Fax 03 238 86 65 v.antwerpen@btvcontrol.be	SIEGE D'ANVERS : Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN Tél. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65 E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be
LIEGE KANTOREN :	BUREAUX REGIONAUX :
Limburg : AAL, Sint Janstraat 57 Tel. 011 42 18 34 • Fax 011 45 44 83 E-mail : btv.limburg@btvcontrol.be	- Secteur de Liège : 4000 LIEGE, Rue Julien d'Andrimont 1 bte 2 Tél. 04 253 19 72 • Fax 04 225 01 58 E-mail : btv.liege@btvcontrol.be
Noord-West-Vlaanderen : TADEN, Sint Jansstraat 41 1/1 Tel. 051 70 25 48 - Fax 051 70 54 46 E-mail : btv.nwestvlaanderen@btvcontrol.be	- Secteur de Namur et Luxembourg : 5590 CINEY, Avenue du Sainfoin 25 Tél. 083 21 35 27 - Fax 083 21 45 17 E-mail : btv.namur@btvcontrol.be
Oost-Vlaanderen : ELLE, Brusselsesteenweg 326 Tel. 09 252 45 45 - Fax 09 252 50 50 E-mail : btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be	- Secteur de Hainaut : 7130 BINCHE, Place E. Derbaix 16 Tél. 064 33 64 55 - Fax 064 33 05 08 E-mail : btv.hainaut@btvcontrol.be
Brabant / Arr. Leuven : ELRODE (Aarschot), Leuvensesteenweg 383 bus 1 Tel. 016 63 47 45 - Fax 016 63 12 21 E-mail : btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be	- Secteur de Brabant Wallon : 1360 PERWEZ, Av. Wilmart 9 Tél. 081 65 84 59 - Fax 081 65 84 78 E-mail : btv.brabantwallon@btvcontrol.be
Zuid-West-Vlaanderen : ARELBEKE, Jan Breydelstraat 98 Tel. 059 70 54 85 - Fax 059 70 54 88	