

Rapport nr 06/04/60/622
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 41 614 643
Stand I: 000 011,0 Stand II:

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement ALG (gemeenschappelijke installatie).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 1.
Algemene isolatieweerstand: 15 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 20 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.:

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 41 614 643
Stand I: 000 011,0 Stand II:

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE
INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement ALG (gemeenschappelijke installatie).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 1.
Algemene isolatieweerstand: 15 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 20 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.:

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Rapport nr 06/04/60/622
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 41 614 643
Stand I: 000 011,0 Stand II:

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement ALG (gemeenschappelijke installatie).
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. Borginon, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 1.
Algemene isolatieweerstand: 15 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 20 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.:

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 228

Stand I: 000 001,6 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 00.01 (gelijkvloers, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 228

Stand I: 000 001,6 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 00.01 (gelijkvloers, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. Borginon, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Rapport nr 06/04/60/623
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 33 749 228

Stand I: 000 001,6 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 00.01 (gelijkvloers, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.
Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 217

Stand I: 000 001,8 Stand II: 000 001,9

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 00.02 (gelijkvloers, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. Borginon, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 14 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker  **MOENS Jurgen**
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Rapport nr 06/04/60/624
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 33 749 217

Stand I: 000 001,8 Stand II: 000 001,9

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 00.02 (gelijkvloers, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreadingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 14 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Rapport nr 06/04/60/624
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 33 749 217

Stand I: 000 001,8 Stand II: 000 001,9

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 00.02 (gelijkvloers, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. Borginon, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 14 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 223

Stand I: 000 001,8 Stand II: 000 001,8

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE
INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 01.01 (eerste verdieping, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. Borginon, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 223

Stand I: 000 001,8 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement **01.01** (eerste verdieping, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V. **Max. beveiliging:** 2 x 40 A.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm². **Beveiliging maatschappij:** 2 x 40 A.
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 223

Stand I: 000 001,8 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 01.01 (eerste verdieping, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. Borginon, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker


MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 218

Stand I: 000 001,8 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 01.02 (eerste verdieping, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreadingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 15 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 218
Stand I: 000 001,8 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 01.02 (eerste verdieping, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. Borginon, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 15 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker:


MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 218

Stand I: 000 001,8 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 01.02 (eerste verdieping, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreadingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 15 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker,  **MOENS Jurgen**
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 224

Stand I: 000 001,7 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 02.01 (tweede verdieping, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. Borginon, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V. **Max. beveiliging:** 2 x 40 A.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm². **Beveiliging maatschappij:** 2 x 40 A.
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 224

Stand I: 000 001,7 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 02.01 (tweede verdieping, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 224

Stand I: 000 001,7 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 02.01 (tweede verdieping, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 233
Stand I: 000 001,8 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 02.02 (tweede verdieping, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 11 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker  **MOENS Jurgen**
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 233

Stand I: 000 001,8 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 02.02 (tweede verdieping, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. Borginon, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 11 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 233
Stand I: 000 001,8 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 02.02 (tweede verdieping, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 11 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker  **MOENS Jurgen**
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 229

Stand I: 000 001,6 Stand II: 000 001,6

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 03.01 (derde verdieping, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 229

Stand I: 000 001,6 Stand II: 000 001,6

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 03.01 (derde verdieping, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreadingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 229

Stand I: 000 001,6 Stand II: 000 001,6

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 03.01 (derde verdieping, links).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 232

Stand I: 000 001,9 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 03.02 (derde verdieping, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. **Borginon**, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. **Avau Luc**, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 10 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.
Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker  **MOENS Jurgen**
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Teller nr.: 33 749 232

Stand I: 000 001,9 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 03.02 (derde verdieping, rechts).
Onderzoeker : Jurgén Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. Borginon, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 10 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.
Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgén
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82

Rapport nr 06/04/60/630
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 33 749 232
Stand I: 000 001,9 Stand II: 000 001,8

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 03.02 (derde verdieping, rechts).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 24.04.2006.
Plaats van onderzoek : Nederwijkstraat 113 te 9400 Ninove.
Eigendom van : Dhr. en Mevr. Borginon, Strijlandstraat 14 te 1755 Gooik.
Opdrachtgever : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
Installateur : Dhr. Avau Luc, Drie Egyptenbaan 9 te 1755 Gooik.
BTW-nummer : BE 0.573.940.090.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus Pb + 10 mm² Cu + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 4.
Algemene isolatieweerstand: 10 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ABCD).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24.04.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82