TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR. : 56072121/10

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Oliestraat 1
1933 Zaventem

EIGENAAR : Vrae Oliestraat

Adres : Id

OPDRACHTGEVER : Landsrecht NV

Adres : Zaventem

INSTALLATEUR : Id

Adres : Id

BTW of IK : _____

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 12/02/07 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek volgens~~ :

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (AREI art. 276) (ARAB ~~art.262~~) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ : Type der lokalen : Woonruimte

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting : Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting Nog te A

Voedingskabel hoofdbord : 5 X 10 mm² Alg. schakelaar : type _____

e van de aardelektrode : lus - ~~baren - pennen - horizontale geleider~~ Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 15 ; RA : 1,5 Ohm; RI tot Nog te MOhm

BESCHRIJVING : _____

Bord BCdh A app. 01

Voor eindstroombanen zie schema's

1 differ. 40 A / 300 mA algemeen

1 differ. 40 A / 30 mA (CBI ⇔ BT)

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
   De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/02/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
   De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening JG Martens Jean

De directeur,

FORM. 382 /05-2004