

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Maurice Geeraertsiaan 11, 1933 Zaventem

woning, open bebouwing

identificatiecode: 23094-G-DBA_2017031016/EP17308/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 20-09-2020

Handtekening:

OTTO Vannetelbosch

Eco - Test
EP17308

Dit certificaat is geldig tot en met 26 augustus 2029.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

Het E-peil voldoet.

E28

Eis
E50BEN
E30**Andere eisen**

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het K-peil (K29) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	15/05/2017
Datum einde van de werken	26/08/2019
Datum ingebruikname	23/12/2019
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	10.828
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	92
Beschermde volume (m ³)	679
Verliesoppervlakte (m ²)	502
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	212
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	9,95
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,33
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.235
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20729201 / 20729202

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

OTTO Vannetelbosch
Eco - Test
Wespelaarsesteenweg 68, 3150 Haacht
EP17308 | 0644550548

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.