



Ringlaan 39  
1853 - Strombeek-Bever  
tel. +32 2 880 88 90  
info@aceg.be  
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

**Besluit:** De tank mag indienst blijven

**Volgende controle:**

**Datum keuring:** 26/06/2025      **Inspecteur:** Jonas Ryckaert  
**ID-label:**  
Merk en type meettoestel: Testo 312-4      Serienummer: 62244685  
**Datum verslag:** 26/06/2025

**Mentor:**  
**Klantreferentie:**

**Plaats van het onderzoek**  
Straatnaam      Pedestraat  
Huisnummer      19  
Busnummer  
Postcode      1602  
Gemeente      Vlezenbeek  
Land      België

**Eigenaar**  
Naam      PIVA OIL  
Straatnaam      Rosstal  
Huisnummer      4A  
Busnummer  
Postcode      3140  
Gemeente      Keerbergen  
Land      België  
**Installateur**  
Naam      PIVA OIL  
BTW nr.      BE 0473 120 270  
Telefoonnummer      016630106  
E-mail      info@piva-oil.be

Type      Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

**RESERVOIR**  
Plaatsing reservoir      Toegankelijk bovengronds  
Type reservoir      Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
Inhoud reservoir      <5000 L  
Datum plaatsing      voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
<b>INKUIPING</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Algemene staat			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Waterdicht			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Koolstofwaterdicht			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
<b>LEIDINGEN</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
RESERVOIR				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Drukverlies mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			
Certificaten moeten <b>steeds</b> worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Het is aan te tonen dat de houder als bestaand kan worden beschouwd. (eerste vulling voor 01/08/1995)

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jonas Ryckaert (erkeningsnummer SV06349)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE

































