

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement (01.01).
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 10.05.2006.
Plaats van onderzoek : Ooststraat 31-33 te 9400 Ninove.
Eigendom van :
Opdrachtgever : Elektro service, Langestraat 210 te 1790 Affligem.
Installateur : Elektro service, Langestraat 210 te 1790 Affligem.
BTW : BE 0.749.328.265.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V. Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Meter-bordverbinding: VOB 2 x 10 mm². Beveiliging maatschappij:
Ondergronds net.
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 3 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 13.
Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Differentieelschakelaar: Alg.: 4p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 4p. 40 A 30 mA (type A) (kringen BCDEFGHIJKLM).

NOTA'S:

De badkamer is niet afgewerkt.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10.05.2031, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker


MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Tel./Fax 02/269 07 07
GSM 0475/45 23 82