

11	Is de kookfunctie veilig afgeschermd voor de kinderen?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
12	Werd de stookplaats gekeurd volgens de basisnorm NBN B61001 en NBN D51-004 en/of NBN D51-003?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
13	Zijn de elektrische toestellen CEBEC of CE gelabeld?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
14	Is er veiligheidsverlichting aanwezig in woon- en slaapruiimte?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bijde noodverlichtingsarmaturen Zijn defect
	Werd de veiligheidsverlichting zo opgesteld dat de uitgang veilig kan bereikt worden?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
15	Zijn in alle lokalen van de crèche autonome rookmelders?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nee, defecte rookmelders zijn verwijderd, deze zijn te vervangen en opnieuw te bevestigen in alle lokalen.
	Indien nachtopvolging voorzien wordt, is een branddetectie aanwezig in alle lokalen aangesloten op een centrale?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
18	Attesten van verplichte controles ter plaatse?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Inbreuken A.R.E.I.			
	Art. No.	Voorwaarde	Opmerkingen
<input checked="" type="checkbox"/>		Geen	

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

-Geen inbreuken vastgesteld.

**Nota's**

- De noodverlichtingsarmaturen werkten niet op het moment van de controle
- Defecte/verwijderde rookmelders zijn te herstellen, en dienen in elke ruimte aanwezig te zijn.

**Besluit**

Er is rekening te houden met de inhoud van dit verslag.

☒ Op het moment van de controle werden geen tekorten vastgesteld t.o.v.

☒ de A.R.E.I.-voorwaarden.

☒ Indien goedgekeurd: De installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op 5/11/2023 (art. 271), alsook voor de ingebruikname na elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding (A.R.E.I. art. 270 of KB 04/12/2012).

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 3

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur David Meersschaert