

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



EAN: DNB  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_ VERSLAG NR.: 311/051/03

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Schellestraat 133

2440 St. Annaberg

EIGENAAR: idem

Adres: 1

OPDRACHTGEVER: Bonne Pire

Adres: Zeeweg 57

INSTALLATEUR: idem

Adres: 1

BTW of IK: 0761 170 777

Datum van het onderzoek: 31/05/86 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning (Appartement)

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting MAX 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 6 mm<sup>2</sup>

Alg. schakelaar: type 284A/300A

Type van de aardelektrode: luis - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 19; RA: 17 Ohm; RI tot 23,00 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_

Zie sloten in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: \_\_\_\_\_

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
<p>wordt: - De controle bevestigd zich tot de zichtbare en bereikbare delen</p> <p>- Woning bezocht &amp; bevestigd</p>	gezien op _____
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam: _____
	handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 31/05/85 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_



# Situatieschema

Soetkin Verryt  
Scheldestraat 133  
9000 Gent

*Long Boudin*

ELEKTRICITEITSWERKEN  
**BOONE LUC**  
Zeeweg 52 – 8820 TORHOUT  
Tel 050/21.63.08  
BTW 761.170.777-HRO

*Boone*  
#8084

De afgevaardigde van het erkend  
organisme

**BTV**  
Frederic Bouckaert 206

