

VINÇOTTE

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
- ☐ Jan Olieslagerstraat 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
- ☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
- ☐ Rue Phocas Lefebvre 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be



Resi code :

1

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :

Installatie :

Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Naam, voornaam : <i>Verbaete Alan</i>	Naam, voornaam : <i>Handeman, Vincent</i>
Ident. Kaart nr. : <i>3260901544</i>	Adres : <i>Muggenwegel 32, Eendael</i>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <i>9090 Heverlee</i>
	Tel. : <i>1</i>

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") *0*

- ☒ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
- ☒ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
- ☐ Controlebezoek (6.5.)
- ☐ Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.)
- ☐ Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
- ☐ Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)

Afwijkingen Deel 8: ☒ Toegepast ☐ Niet toegepast

Algemene gegevens elektrische installatie :

Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. *60901544* Datum

Gegevens verdelers	EAAN <i>541448860019702625</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. <i>60901544</i> Datum
Naam verd.	KWh meter nr.: meterstand dag : nacht : EAN niet meegegeeld	<input type="checkbox"/> KWh excl. nacht meter
	Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100	nr.: meterstand :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_n : <input type="checkbox"/> mono 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input checked="" type="checkbox"/> 3N400 V	Type aardelektrode : <input type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100	Aardverbindingssyst.: <input checked="" type="checkbox"/> TT <input type="checkbox"/>
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord : <i>4</i> X <i>60</i> mm ² - Type : <i>XLG</i>	Aantal eindstroombanen : <i>79</i>
<i>zie bijlage(n)</i>	Algemene differentieelstroominrichting : <i>40</i> A / <i>500</i> mA	Aantal borden : <i>1</i>

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Verplaatsb. materieel	<input type="checkbox"/> Vast materieel	<input checked="" type="checkbox"/> 1>/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<i>2.57</i> Ω	<i>2.95</i> M Ω	<input type="checkbox"/> Aardingsweerstand	<input type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau	<input type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Continuïteit (equipot., PE)	<input type="checkbox"/> Test diff.

Alg. diff. : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend *JA* Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken	Nieuwe installatie	<input type="checkbox"/> Nihil
Vastgestelde inbreuken	Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil
Opmerkingen		
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluit :

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Agent bezoeker:

Naam : *Verbaete Alan* Agent nr. : *6103* Datum : *16/06/2020*Bijlage(n) : *Situatieplan(nen)* : *1**Eéndraadschema(s)* : *2* ☐

Voor de directeur generaal : Handtekening

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

16/06/2020☒ door hetzelfde erkend organisme (*)

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeval aan personen overkomen en techniestreks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervullen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een tijdige controle te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen, indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.