

**CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING****UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: BV TOPO-IMMO****Adres: stationstraat 120, 1770 - Liedekerke (BE)****Tel: (+32)053594939****BTW BE: BE0507886852****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Spoorweglaan 4, 1790 - Affligem (BE)****RESERVOIR**Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Andere** |  
Materiaal: **Polyethyleen** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995****VISUELE CONTROLE: RESERVOIR**Algemene staat tank: **OK** |**VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **Opmerking: geen vulleiding gemonteerd** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK****TESTEN****NIET VAN TOEPASSING****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Geen** | Overvulbeveiliging controle: **NOK**  
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig****OPMERKINGEN**


- geen overvulbeveiliging

**BESLUIT****De tank mag niet meer gevuld worden.**


## INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **07/07/2025** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR



## TOEGEVOEGDE FOTO'S

