

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Landuitstraat 177 BUS 1, 9470 Denderleeuw
Naam eigenaar [REDACTED]
Adres eigenaar [REDACTED]
Type object appartement
EAN-code niet beschikbaar
Aard installatie bestaand
Doel onderzoek periodiek



Het onderzoek is verricht op 14-1-2019 volgens artikel art 271 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	lus	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
\varnothing voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	2
In hoofdbeveiliging (A)	25	Aantal stroombanen per verdeelbord	10/3

Metingen

Ra / Zs (Ω)	8,77 / 1,23	Werking differentiële schakelaar(s)	niet te testen
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. Nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien er tijdens de keuring geen schema's aanwezig waren is het mogelijk dat er bepaalde delen van de installatie niet werden vastgesteld.

Opmerkingen

Zie schema's voor de omschrijving.

Besluit

De installatie is conform het AREI.

Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 14-1-2044 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 14/1/2019

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter

[REDACTED]

Raadgevingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



Keurtech vzw

Boomsesteenweg 2 bus 1, 2627 Schelle
Tel: 0470507992
info@keurtech.be, www.keurtech.be

Bekend.

27/1/19

Landuitstraat 177 BUS 1
9470 Denderleeuw

Factuur

Factuurnummer	Factuurdatum	Vervaldatum	Orderdatum	Debiteurnr	Ow BTW nr	Periode
2018.007.1804	14-1-2019	28-1-2019				

Beschrijving werkzaamheden

Keuring technische installatie

Locatie	aantal	Bedrag
<i>straat</i> <i>plaats</i>		
Landuitstraat 177 BUS 1 Denderleeuw		

Subtotaal
BTW 21 %

Totaal

Wij verzoeken u vriendelijk om het factuurbedrag binnen 2 weken na factuurdatum over te maken op rekeningnummer Delta lloyd bank 646-68 36 021-57 (IBAN: BE09 6466 8360 2157, BIC: BNAGBEBB) onder vermelding van het factuurnummer. Na registratie van betaling van de factuur wordt het keuringsrapport u zo snel mogelijk toegestuurd.