



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

2044733222

☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent

Tel: +32 9 244 77 11

gent@vincotte.be

☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 674 57 11

brussels@vincotte.be

☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen

Tel: +32 3 221 86 11

antwerpen@vincotte.be

☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 81 432 611

gembloux@vincotte.be



N 146598

Resi code: 1

## PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: <u>MK ELEKTRO</u>	Naam, voornaam: <u>[REDACTED]</u>
Ident. Kaart nr.: <u>[REDACTED]</u>	Adres: <u>Blussenslaan 149</u>
BTW nr.: BE <u>0556763370</u>	Post nr. + Stad: <u>1000 Gent</u>
	Tel.: <u>[REDACTED]</u>

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270 <input type="checkbox"/> ingebruikname <input type="checkbox"/> wijziging <input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86 <input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> periodiek <input type="checkbox"/> controle <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 87 <input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheid
<input type="checkbox"/> Art 276: verzwarend	<input type="checkbox"/> Art 88 <input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een wooneenheid	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN <u>35426505</u> meterstand dag: <u>1317</u> nacht: <u>[REDACTED]</u>	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>35426505</u> meterstand dag: <u>1317</u> nacht: <u>[REDACTED]</u>	<input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter: <u>[REDACTED]</u>
	Bescherming aansluiting (A) <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	nr. <u>[REDACTED]</u> meterstand: <u>[REDACTED]</u>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V	Type aardelektrode: <input type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/>
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>2</u> x <u>10</u> mm <sup>2</sup> - Type: <u>V63</u>	<input type="checkbox"/>
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>10</u>
<input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage(n)		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede	<input type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand: <u>12</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: <u>1</u> MΩ	<input type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input type="checkbox"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting: <input type="checkbox"/> was verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>[Handwritten signature]</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	<u>[Handwritten signature]</u>
<input type="checkbox"/> Nihil	
Opmerkingen	Visum DNB of aangestelde: <u>[Handwritten signature]</u>
<input type="checkbox"/> Nihil	

Besluit(en):

<input checked="" type="checkbox"/> De nieuwe installatie	<u>voldoet</u>	<del>voldoet niet</del>	aan het AREI.
<input type="checkbox"/> De bestaande installatie	<u>voldoet</u>	<del>voldoet niet</del>	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

<u>27.11.2011</u>
<input checked="" type="checkbox"/> door hetzelfde erkend organisme (*)

Agent bezoeker:

Voor de directeur generaal: Handtekening

Naam: <u>A. Van</u>	Agent nr. <u>44973</u>	Datum: <u>27.11.11</u>
Bijlage(n): <input checked="" type="checkbox"/> Situatieschema(s): <u>2</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Eéndraadsschema(s): <u>1</u>	

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.