

## Keuringsattest van de privéwaterafvoer

In uitvoering van het decreet van 24/05/2002 (Drinkwaterdecreet), het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 (Algemeen Waterverkoopreglement), het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer.

addendum bij keuringsverslag van de binneninstallatie van drinkwater, HB- 1046505

Naam aanvrager\*

Adres

(Postcode + gemeente)

BTW-nummer BE0823.324.716

(\*ontvangt de factuur van de keuring)

E-mail: genbbouw1@hotmail.com

Aanvrager wenst formulier te ontvangen: per e-mail

Keurder

Ummet Kilinc

Bedrijf

KILINC UMMET

Telefoon

+32 485 44 54 31

Adres

Ledebergstraat 79

Badge nr.

10136

9050 Ledeberg

### Gekeurde installatie

Klant/titularis

G & B Bvba

Watermeter nr.

201122299

Adres

Brugsevaart 149

Klantnr

onbekend

9030 Gent

Telefoon

0487/61.95.12

(indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)

Email

genbbouw1@hotmail.com

Datum keuring

22/10/2016

(dd/mm/jjjj)

Exploitant

TMVW

Het betreft een

eengezinswoning

gesloten bebouwing

Collectief te optimaliseren buitengebied

Bouwaanvraag na 1 januari 2014

De keuring betreft een basiskeuring met inventarisatie

belangrijke wijziging

De aanvrager geeft toestemming om het keuringsattest digitaal over te maken aan de exploitant: ja

Omschrijving	Aanwezig ja/nee/nvs	(N)OK/ NVT	Specificaties (zoals vastgesteld)	Aangesloten op inspectiemogelijkheid
<b>BASISKEURING</b>				
1. Uitvoeringsplan	JA	OK		
2. Onderdelenlijst	JA	OK		
3. Gescheiden afvoer DWA	JA	OK	<input checked="" type="checkbox"/> gravitair <input type="checkbox"/> via pomp	
4. Gescheiden afvoer RWA	JA	OK	<input checked="" type="checkbox"/> gravitair <input type="checkbox"/> via pomp <input checked="" type="checkbox"/> volledig <input type="checkbox"/> optimaal	
5. Inspectiemoglh. aansluiting DWA	JA	OK		
6. Inspectiemoglh. aansluiting RWA	JA	OK		
7. Hemelwaterput voor hergebruik	NEE	NVT	Verplicht: NEE t	
8. Septische put	JA	OK	Verplicht: JA 1500 t	
9. IBA/KWZI	NEE	NVT	IE	<input checked="" type="checkbox"/> zwart water en/of <input type="checkbox"/> grijs
<b>INVENTARISATIE (bij Keuring)</b>				
10. Terugslagklep DWA	JA			
11. Terugslagklep RWA	NEE			
12. Vertraagde afvoer RWA	NEE			
13. Kelderaansluiting	NEE			
14. Infiltratievoorziening	NEE			
15. Groendak	NEE			
16. Overdekt terras	NEE			
17. Verharde oppervlakte	JA		60.30 m² dak, 12.15 m² overige verharde opp.	
18. Olie-afscheider	NEE			
19. Vetvanger	NEE			
20. Voorbezinkput	NEE			
21. Zwembadafvoer	NEE			
22. Drainage	NEE			
23. Aansluiting	Diepte:	RWA:	DWA:	
	Diameter:	RWA:	DWA:	<input checked="" type="checkbox"/> niet te meten

### Aandachtspunten

geen opmerkingen

### CONFORMITEITSVERKLARING

De privéwaterafvoer is: **conform**

Belangrijk: deze conformiteitsverklaring geeft de toestand van de afvoerinstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de afvoerinstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij een belangrijke wijziging zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement vraagt u een nieuwe keuring aan. Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de afvoerinstallatie.

Keuringsattest Nr.: PW-1025349

V.U.: AquaFlanders vzw - uitgave 01/10/2016

Ref 1:

Ref 2: