

Eendraadsschema

PAGINA 1/3

Bijkomende Installatie: installatie Zonnepanelen

EAN-code: 541 448 820 064 455 493

Klant:

Adres: Nederwijk 8, 9400 Ninove

Tel:

Datum Installatie:

Datum Keuring:

Omvormer: SB 3_6-1AV-41

Serie Nummer: 3014493010

Max Vermogen omvormer: 3.600 Watt

Vermogen installatie: 3.115 Wp

Kringen installatie: 1 kring van 7 panelen

DATA ZONNEPANELEN

JA Solar JAM54D40/LB 445W Bifacial Double Glass Half-Cut Black Frame

ELECTRICAL PARAMETERS AT STC

TYPE	JAM54D41 -415/GB	JAM54D41 -420/GB	JAM54D41 -425/GB	JAM54D41 -430/GB	JAM54D41 -435/GB	JAM54D41 -440/GB
Rated Maximum Power(Pmax) [W]	415	420	425	430	435	440
Open Circuit Voltage(Voc) [V]	38.00	38.28	38.56	38.84	39.11	39.38
Maximum Power Voltage(Vmp) [V]	32.13	32.38	32.64	32.88	33.13	33.37
Short Circuit Current(Isc) [A]	13.60	13.65	13.70	13.75	13.80	13.85
Maximum Power Current(Imp) [A]	12.92	12.97	13.02	13.08	13.13	13.18
Module Efficiency [%]	21.3	21.5	21.8	22.0	22.3	22.5
Power Tolerance	0~+3%					
Temperature Coefficient of Isc(α_{Isc})	+0.046% / °C					
Temperature Coefficient of Voc(β_{Voc})	-0.260% / °C					
Temperature Coefficient of Pmax(γ_{Pmp})	-0.290% / °C					
STC	Irradiance 1000W/m², cell temperature 25 °C, AM1.5G					

INSTALLATIE ZONNEPANELEN

INSTALLATIE OMFORMER

Geïnstalleerd door:

Naam:


Handtekening:

Solled BV
BE 0897.175.269
Ninovesteenweg 104
9320 Erembodegem
Tel: 053/590 110



Bart Vanscenen

EENDRAADSSCHEMA


Geïnstalleerd door:Naam:Handtekening:

Solled BV
 BE 0897.175.269
 Ninovesteenweg 104
 9320 Erembodegem
 Tel: 053/590 110



Bart Vermeulen

SITUATIESCHEMA



Geïnstalleerd door:

Naam:

Handtekening:

Solled BV
BE 0897.175.269
Ninovesteenweg 104
9320 Erembodegem
Tel: 053/590 110



Bart Vermeiren