



☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 88 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☐ 1

App.:03-02

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>Elektro Schoonaert</u> BTW nr: <u>BE 456 187 121</u> of identiteitskaartnr: _____ Stroomleverancier: _____ Meter nr: _____, stand: _____ Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: _____ Lid nr: _____ Installatie: Naam: <u>Residentie De Ijzer</u> Adres: <u>Kasteelsstraat 27</u> <u>8500 Diksmuide</u> Datum onderzoek: <u>13/12/2001</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____ Naam, Voornaam: <u>Immo Diksmuide</u> Adres: <u>Handzamesstraat 87, 8510 Kortemark</u> Aanvrager: <u>Elektro Schoonaert</u>
--	--

Type van bezoek: ☐ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☐ AREI: art. ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 11400 V, AC, Bescherming aansluiting: 11400 A Type: 11400

Omschrijving aansluiting: 00/00 Kabeltype: XV8 Doorsnede: 1 x 1 mm²

Voeding hoofdbord: 5 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 8

Type aardelektrode: 105 Spreidingsweerstand: 0.41 Ohms Algemeen isolatieniveau: 2.0 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

Algemene differentieel: <u>33A/300mA</u>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen inbreuken vastgesteld

De hoofddifferentieel was ~~werd~~ (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 13/12/2001 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS MAG ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen inbreuken vastgesteld

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam/Agentnr., Handtekening

Dierckx
2179

ELEKTRO SCHONMAERT
 REYGAERDIJKSTRAAT 18
 8630 VEURKE
 058 314069
 elektro.schoonaert@tjld.com

Res De IJZER
 Kasteelstraat 27
 8600 DIKSMUIDE
 app 03-02

11400V

AB-VERGOTTEN BELGIUM
 Hans DEHEGHER
 Inspecteur
 2379

