



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitationsetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: **P03411105716EM**

N 100544

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Mares Naam, Voornaam:
Verharenlaan 33 Adres: Ant. Sebastiaanstraat 26-2^e verd.
Ident. Kaart nr.: 8400 Cortenak Post nr. + Stad: 8400 Cortenak
BTW nr.: BE Tel.: 1

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ Ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ 1 Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ 2 Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ 3 Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaring	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☐ 4 Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN		☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:		Meterstand dag:	nacht:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A):	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐ kWh excl. nacht meter:	
	Ontworpen voor U _N :	☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐	nr.: Meterstand:	
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	Type aardelektrode:	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord:	 X mm ² - Type: <u>LVAB</u>	☐ aardingslus ☒ open / baar	
	Algemene differentieelstroominrichting:	 A / 300 mA	Aantal borden:	Aantal eindstroombanen:
	☒ Zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Toestellen	☒ Materieel	☒ 15/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>2,2 Ω</u>	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>2,5 MΩ</u>	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB: Aangestelde DNB: Naam: Visum:
Nieuwe installatie		
☐ Nihil		
Inbreuken		
Bestaande installatie		
☐ Nihil		
Opmerkingen		
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 12/01/2035 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)


(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Jenschele Pater Agent nr.: 3411 Datum: 12/01/2020
Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s): ☐ Eéndraadsschema(s): ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



MAREK
ELEKTRICITEITSWERKEN
VOORHAVENLAAN 39 • 3411 CA • ROTTERDAM
TEL. 059 70 96 45

12/10/2010

~~Van de Walle, J. J.~~
eendrowid/schema
sk. Sebastiaanslaan 26 - 2^oV
8400 Oostende

