



☐ Halsendallaan 5 - 1652 Alseberg  
☎ 02/380.52.71 ☎ 02/380.89.86

☒ Meensestraat 41 - 8500 Kortrijk  
☎ 056/35.76.76 ☎ 056/35.68.87

**KONFORMITEITSONDERZOEK  
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen  
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : .....res SABLON .....  
Plaats van onderzoek : ..... Keizersslaan – Accolaystraat ..... BRUSSEL .....  
Installateur : ..... Deblaere ..... Roeselare .....  
- B.T.W.-nummer : .....  
- of identiteitskaartnr : ..... uitgereikt te : ..... op datum van : .....  
Aard van de inrichting : ..... Appart. 5F ..... Stroomleveraar : ..... Sibelgaz .....  
Agent-Onderzoeker : ... Colpaert Mario ..... Datum van onderzoek : ... 15/12/2003 .....

|                                         |                |                                     |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| - Bedrijfsspanning                      | 3x231V.....    | - Beschrijving van de stroombanen : |
| - Doorsnede voedingskabel               | 10mm.....      | 2x16A aut.....                      |
| - Algemene bescherming                  | max.40A.....   | 7x20A aut.....                      |
| - Type algemene schakelaar              | AUT.....       | 2x20A/3P aut.....                   |
| - Type aardelektrode(s)                 | LUS.....       |                                     |
| - Aardspreidingsweerstand               | 1ohm.....      |                                     |
| - Algemene isoleringsweerstand          | 5.Mohm.....    |                                     |
| - Aantal borden en eindstroombanen      | 1/11.....      |                                     |
| - Algemene differentieelschakelaar      | 0,3A/40A.....  |                                     |
| - Bijkomende differentieelschakelaar(s) | 0,03A/40A..... |                                     |

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : boiler eco-kachel convectoren.....

**Vastgestelde inbreuken :**

GEEN.....

De elektrische installatie werd ..... konform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieel-schakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werden voor gezien getekend.  
Volgend controlebezoek uiterlijk op ... 15/12/2028 .....

Agent-Onderzoeker,

**WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**

1. Dit PV dient bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomende wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

15112103



ETN.DEBLAERE & C<sup>o</sup>  
ROESELARE TEL. 081/20.04.06