

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam:	
straat en nummer:	ANDRIES DE NIJS BV
postnummer en gemeente:	WIJMENSTRAAT 57
tel:	gsm: 9340 IMPE
e-mail:	0474/51.29.64
ondernemingsnummer:	info@andriesdenijs.be

volgnummer attest: _____

Technicus	
naam:	ANDRIES DE NIJS BV
erkenningsnr. SV	WIJMENSTRAAT 57
datum controle:	9340 IMPE
arbeidsduur:	113124 0474/51.29.64
	info@andriesdenijs.be
	SV06260

Klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	☐ particulier ☐ onderneming
naam:	Bakkerij Van Rangelbeigh
straat en nummer:	Wijngaardsh. 36
postnummer en gemeente:	9470 Denderleeuw
tel:	gsm:
e-mail:	

Adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postnummer en gemeente:	
tel:	gsm:
e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
☐ particulier ☐ niet-ingedeeld, inhoud: _____ L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☐ staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 2013		tanknummer: _____	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm: _____	
☐ inhoud: _____	☐ diameter: _____ en lengte: _____
<i>*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlareem).</i>	

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat/attest	8/11/2023 -> 8/11/2025
☐ aanwezig, datum: _____	☐ niet aanwezig

visuele controle					
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren		
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☒ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok		
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok		
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok		
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☐ ok ☐ niet ok		
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok		
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren: _____		
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____		
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok			
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee			
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____					
groeve / prefabconstructie / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____					

beproeving deel I						
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.177, van titel II van het Vlareem)	aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
					ok	niet ok
	fluit	☒		☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐		☒	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlareem)	andere:	☐		☒	☐	☐
	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: 1 cm				
		pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)				
		geleidbaarheid: _____ ☐ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)				
bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)						
☐ ok ☐ niet ok						
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____						

potentiaalmeting

☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)

☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok

☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

lekdetectiesysteem
(bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse)

☒ aanwezig
☐ niet aanwezig
☐ n.v.t.

permanent:

op basis van:

☐ vloeistofniveau

☐ onderdruk

☐ overdruk

☒ peilbuis + sensor/detector

☐ andere:

ok

controle werking

niet ok

akoestisch of visueel alarmsignaal

☐

☐

dichtheidsbeproeving

☐ n.v.t.

☒ uitgevoerd

ultrasoon,
boven het vloeistofniveau: -35 dBµV
onder het vloeistofniveau: -42 dBµV
☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h
☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h
☐ andere methode:

Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat.
De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.

opmerkingen:

kathodische bescherming:

☐ aanwezig
☐ ok

☐ niet aanwezig
☐ niet ok

☒ n.v.t.
opmerkingen: _____

peilmeting

aanwezig

niet aanwezig

ok

controle werking

niet ok

peilstok

mechanisch

pneumatisch

hydrostatisch

ultrasoon

andere:

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:

☒ n.v.t.

☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming**:

☐ aanwezig
☐ niet aanwezig

controle: ☐ ok ☐ niet ok

opmerkingen: _____

☒ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand:

☒ n.v.t.
☐ uitgevoerd

inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok

niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm

opmerkingen: _____

onderzoek van de staat van de buitenwand:

☒ n.v.t.
☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

opmerkingen: _____

**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

vernieuwen fluit

EINDBEOORDELING

☒ groen

De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

☐ oranje

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

☐ rood***

De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING

Niet-ingeedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 1.3.2027 ☐ n.v.t.



handtekening erkend technicus

handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.

Copyright BlecCH – niets van dit document mag zonder toestemming van BlecCH VZ.W. Dawustraat 12, 1070 Brussel, gedeeltelijk of volledig, gekopieerd of overgenomen worden. 1650_V01/2022