

Asbestinventarisatetest

Orchideeënstraat 65, 2610 Antwerpen
Gemeenschappelijke delen




SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : 20240112-000267.000

Uitgegeven op : 12.01.2024

Geldig tot : 12.01.2029



Eindconclusie volgens de wetgeving:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

5

Asbestmaterialen

2

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

2

Asbestmaterialen

Dringend verwijderen

0

Asbestmaterialen

Dringend maatregelen nemen

0

Asbestmaterialen

Verwijderen

0

Asbestmaterialen

Maatregelen nemen


3

Asbestmaterialen

Zorgvuldig beheren

In de [leeswijzer](#) op de volgende pagina en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen


Plan 1.1: GLV 67



Legende van plan 1.1: GLV 67

Beschrijving	Type	Actie
5. Massal dorpel hal 67	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
13. Pleisterwerk muren 67	Geen asbest	-
13.1 Code: Pleisterwerk muren 67	Mengmonster	-


Plan 1.2: GLV 67



Legende van plan 1.2: GLV 67

Beschrijving	Type	Actie
15. Pleisterwerk plafond 67	Geen asbest	-
15.1 Code: Pleisterwerk plafond 67	Mengmonster	-


Plan 1.3: V1 67



Legende van plan 1.3: V1 67

Beschrijving	Type	Actie
13. Pleisterwerk muren 67	Geen asbest	-
13.1 Code: Pleisterwerk muren 67	Mengmonster	-


Plan 1.4: V1 67



Legende van plan 1.4: V1 67

Beschrijving	Type	Actie
15. Pleisterwerk plafond 67	Geen asbest	-
15.1 Code: Pleisterwerk plafond 67	Mengmonster	-


Plan 1.5: GLV 65



Legende van plan 1.5: GLV 65

Beschrijving	Type	Actie
1. Buisisolatie bochten	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
1.1 Code: Buisisolatie bochten	Mengmonster	-
2. Buisisolatie recht	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
2.1 Code: Buisisolatie recht	Mengmonster	-
3. Bakeliet meterkasten	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
4. Lambrisering	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
4.1 Code: Lambrisering	Puntmonster	-
8. Tegels 65	Advies	-
10. Flensdichting	Advies	-
11. Pleisterwerk muren 65	Geen asbest	-
11.1 Code: Pleisterwerk muren 65	Mengmonster	-
12. Kleefstaal meters	Geen asbest	-


Plan 1.6: GLV 65



Legende van plan 1.6: GLV 65

Beschrijving	Type	Actie
16. Pleisterwerk plafond 65	Geen asbest	-
16.1 Code: Pleisterwerk plafond 65	Mengmonster	-


Plan 1.7: V1 65



Legende van plan 1.7: V1 65

Beschrijving	Type	Actie
4. Lambrisering	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
11. Pleisterwerk muren 65	Geen asbest	-
11.1 Code: Pleisterwerk muren 65	Mengmonster	-


Plan 1.8: V1 65



Legende van plan 1.8: V1 65

Beschrijving	Type	Actie
16. Pleisterwerk plafond 65	Geen asbest	-
16.1 Code: Pleisterwerk plafond 65	Mengmonster	-


Plan 1.9: V2 65



Legende van plan 1.9: V2 65

Beschrijving	Type	Actie
4. Lambrisering	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
11. Pleisterwerk muren 65	Geen asbest	-
11.1 Code: Pleisterwerk muren 65	Mengmonster	-


Plan 1.10: V2 65



Legende van plan 1.10: V2 65

Beschrijving	Type	Actie
16. Pleisterwerk plafond 65	Geen asbest	-
16.1 Code: Pleisterwerk plafond 65	Mengmonster	-


Plan 1.11: GLV 69



Legende van plan 1.11: GLV 69

Beschrijving	Type	Actie
6. Deur trap 69	Beperking	-
9. Rode vinyl 69	Advies	-
14. Pleisterwerk plafond 69	Geen asbest	-
14.1 Code: Pleisterwerk plafond 69	Mengmonster	-
18. Pleisterwerk muren 69	Geen asbest	-
18.1 Code: Pleisterwerk muren 69	Mengmonster	-


Plan 1.12: GLV 69



Legende van plan 1.12: GLV 69

Beschrijving	Type	Actie
14. Pleisterwerk plafond 69	Geen asbest	-


Plan 1.13: V1 69



Legende van plan 1.13: V1 69

Beschrijving	Type	Actie
9. Rode vinyl 69	Advies	-
14. Pleisterwerk plafond 69	Geen asbest	-
14.1 Code: Pleisterwerk plafond 69	Mengmonster	-
18. Pleisterwerk muren 69	Geen asbest	-

Plan 1.14: V1 69



Legende van plan 1.14: V1 69

Beschrijving	Type	Actie
14. Pleisterwerk plafond 69	Geen asbest	-
18. Pleisterwerk muren 69	Geen asbest	-
18.1 Code: Pleisterwerk muren 69	Mengmonster	-