



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P034.11.2237



N 207529

Resi code:

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☒ Oost & West - Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

16

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam: Max
Verhaerenlaan 39
Ident. Kaart nr.: 8400 Kortrijk
BTW nr.: BE

Naam, voornaam: Joel opp 0501
Adres: Kortrijk 3
Post nr. + Stad: 8434 Lokerik
Tel.: 1

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Woonruimte
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☒ Art 271	☐ periodiek	☒ controle		☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarende	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een woonruimte	☐ Art ...	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.:	meterstand dag :	nacht :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐ kWh excl. nacht meter :	nr. :
	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐ aardingslus	☒ open / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : X mm ² - Type :	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>30</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen :
☐ zie bijlage(n)	<u>Volledig met tegengesteld</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Toestellen	☒ Materieel	☒ IS-doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>5</u>	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>20,5</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☒ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		
☐ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
☐ Nihil		
Opmerkingen	<u>Er werd gevestigd op de inbreuken vermeld in verslag 199/09.10.09/05, uitgaand naar BTV</u>	Visum DNB of aangestelde :
☐ Nihil		

Besluit(en) :

☐ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

☒ De bestaande installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Jonckheere Peter

Agent nr. : 3411 Datum : 14.08.2011

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema(s) :

☐ Eindraadsschema(s) :

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 14/10/2036 (*)
☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

Kabel

Tecb

4P/40A

KWJ

4P/40A 230mA

A



3P/25A

Doorscherm

B

3P/20A

formis

C

3P/16A

1

2

3



2



D

2P/20A

1

2

3

4

5



E

2P/20A

1

2

3

4

5

6



Claes Mireille

Res. Kristof

Parklaan 3 Studio 0501/5F

Westende

MARES

ELEKTRICITEITSWERKEN

VOORHAYENLAAN 89 8400 OOSTENDE

TEL 059/70.96.45



Peter JONCKHEERE

Inspecteur Elektriciteit / Gas

pjonckheere@vincotte.be

Mobile +32 477 97 05 70

14 JULI 2011



14 JULI 2011

VOORHAVENLAAN 89 - 8400 OOSTENDE
TEL. 059/70.96.45

Westende