

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 5731
Cont.pers.: HIEL LUC
Tel.: 054/32.51.00
Fax: 054/32.44.23
GSM: 0475/25.70.20
e-mail: info@hiellucenco.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6511163
Voorl. verslagnr.:
Datum: 05/08/2025

Klant / Opdrachtgever:

HIEL LUC & C°
ROMBAUTSSTRAAT 12-14
1760 ROOSDAAL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE

INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** BEECKMANS STEVE **Adres:** MASSESTRAAT 49 WAMBEEK 1741
Installateur/verantw. werk: **Naam:** HIEL LUC & C° **Adres:** ROMBAUTSTRAAT 12-14 ROOSDAAL 1760 **B.T.W.:** BE0442.709.879
Adres installatie: BEECKMANS STEVE MASSESTRAAT 49 WAMBEEK 1741 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: Woonruimte, verkoop **Toestel/Install. ID:** BEECKMANS STEVE
EAN nr.: 541448820055012650 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** 3100106717 **Nachtteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatie datum: ☐ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025
Afwijkingen: deel 8: toegepast en onderafd. 6.5.8.1, punt: 1 en 3 (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)
Datum: 05/08/2025 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/08/2050

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting:	Wachtbuis:	Isolatieplaat:
Nom. spanning: 3 x 230V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 4p 32A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding:	kabeltype: VVB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling:	kabeltype:	aantal geleiders:	doorsnede: mm ²
Aardverbinding: aard: individueel		bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type: lus		sectie: 35 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA		bijkomende: 4p 40A/30mA	
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage	referentie:	Hiel Luc & C°	
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde		Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Aanwezige bijzondere installaties: ☒ PV ☐ zwembad ☐ sauna		☐ voeding elektrisch voertuig ☐	
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.		☐ verlichting ☒ IPX4-verlichting BG7 en AJ3	
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -		☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	
Aantal borden: 3	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	12 + 1 + 10	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0,63 MOhm **Spreidingsweerstand:** 2,75 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hogervermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Jurgen Moens
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

De

agent-onderzoeker

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf