

rapport nr.: 07 / 07 / 00 / 000
Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I:
Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~controleonderzoek~~
volgens : AREI art. 270 ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276 /
Aanvulling verslag nr.:
Aard installatie : Nieuwe ~~Uitbreiding / Wijziging / Vervanging / Bestaande / Verandering / Splitting meter / Spanningswijziging~~
Type der lokalen : WONING
Plaats van onderzoek : HEIERVELD 5A 1730 ASSE
Eigendom van : MIR. EN MEV. DE RUDDER-BERKMANS
Opdrachtgever : ELEKTRO SERVICE LANGESTRAAT 210 1790 AFFLIGHEN
Installateur : L. Olem
BTW : BE. 749.328.265 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 28/04/2004

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 2 x 40A Omschakelaar: stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : Schak. : 2 x 40A 300 mA
Meter-bordverbinding : kabeltype : V0B aantal geleiders : 2 doorsnede : 60 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : EXIB aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net. Wachtroos: geplaatst/niet geplaatst. Isolatiekraak: aanwezig/niet aanwezig~~
Aardelektrode : Type : lus ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16x160 mm² Spreidingswaarde : 2 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 23 Algemene isolatieweerstand : 10 M Ω
Diff. schak. : algemene : 2 x 40A 300 mA 1 (4) A bijkomende : 2 x 40A 30 mA 1 (5) A 1 A 4 mA 1

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - ~~geleiding~~ - waterleiding - ~~CV ketel~~ - nog niet geplaatst.

25560 - TELLERKAST IS GEPLAATST.

INBREUKEN

GEEN.

OCB vzw erkend organisme
Kon. Astridlaan 60 - 2550 Kontich
Tel.: 03/451.37.00 - Fax: 03/451.37. 0
www.ocb.be info@ocb.be

Voor waar en echt verklaard,
Kontich, 25/8/25

BESLUIT

De installatie is conform ~~met het AREI~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op : 28/04/2009 zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag ~~in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde~~

~~inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen~~

vr. de directeur,
de onderzoeker

MOENS Jurgen
Inspecteur OCB

Benedestraat 203 1851 Grimbe
Tel./Fax: 02/269.07 07
GSM: 0475/45.23.82

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03/451 37 00
Fax 03/451 37 10

www.ocb.be
Info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49