

KEURINGSORGANISME
IBAN:
http://www.inspectbelgium.be

Opdracht: 24977
Klant / Bedrijf: Thitah Souad
ID Extern:
Verslagnr: 20220001920-V.1

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
Klantnr.: 00026947
Adres: Brusselsesteenweg 129,, 1730 Asse
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be

Contactpersoon:
BTW:
Uitgiftedatum: 2022-02-28
VERTAALD EXEMPLAAR

INSPECT
BELGIUM
VZW ASBL

VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE L.S en Z.L.S INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Uitbreiding/Wijziging
Plaats van onderzoek: 1er étage droit / Brusselsesteenweg 129, 1730 Asse
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4.
Inspectiedatum: 28-02-2022
Inspecteur: Mohamed TAKADDOUMI
Eigenaar: Thitah Souad
Cont.Pers.:
RRN: /
Referentie documenten:

Uitgereikt te: /

Datum: 10-12-2021

Type lokalen: Appartement
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname
Andere reglement:
Volgende controle op: 28-02-2047 of binnen de: 300 maanden
Installateur: /
B.T.W.:
tel.:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS
EAN nr.: Teller: 1SAG3100057305
Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 3N400V I max. aansluiting: 40A

Merk: dlms

Type stroom: Wisselspanning

Stand I:

Stand II:

Meter-bordverbinding:

Kabeltype: VFVB

Bescherming van de hoofdaansluiting:
aut.4p 40A

Aantal geleiders: 4

Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Gevisieerd en conforme schema's: JA

Beschrijving installatie: ☒ zie schema in bijlage

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde

Inventaris van d uitwendige invloedsfactoren aanwezig en ondertekend: p.a

Bescherming tegen elektrische schokken:

Differentiële testen per testknop: in orde

Foutlus controleren: in orde

☒ eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend
Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde

Rechtstreekse aanraking: in orde

Onrechtstreekse aanraking: in orde

Algemene isolatieweerstand: 173,7

Mohm

Doorsnede: 16 mm²

Spreadingswaarde: 9,10 Ohm

Aardelektrode:

type: Pennen

Continuiteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Materiële en externe invloedsfactoren: in orde

Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA

Verzegeld door een vulling: in orde

Bijkomende differentieel: 4p 40A/30mA

Nog niet geplaatst:

Aantal borden: 2

Aantal eindkringen: 10

Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: In orde

Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreidingsweerstand: In orde

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

FASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk op boek 1 (I) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N12 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak, toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

KEURINGSORGANISME
IBAN:
<http://www.inspectbelgium.be>
Opdracht: 24977
Klant / Bedrijf: Thitah Souad
ID Extern:
Verslagnr: 20220001920-V.1

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
Klantnr.: 00026947
Adres: Brusselsesteenweg 129,, 1730 Asse
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be
Contactpersoon:
BTW:
Uitgiftedatum: 2022-02-28
VERTAALD EXEMPLAAR



N13 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

OPMERKINGEN:

Volgens de onderafdeling 6.4.6.4.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;

b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;

c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Boek 1: AREI goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019.