

Nr. :
eller nr. : 2.763.715 - 1992
Stand I : 091.470.2 II :

Naam	
Datum	
Handtekening	

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~veiligheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /
Aanvulling verslag nr. :
Aard installatie : ~~nieuwe / Uitbreiding / Verandering / Bestaande / Verandering / Opheffing meter / Verandering / Overdracht eigendom~~
Type der lokalen : WONING
Plaats van onderzoek : STOKERIJSTRAAT 27 1502 LEBBEKE
Eigendom van : ~~TECH. AANSLUITING VAN DE WERF~~
Opdrachtgever : idem
Installateur : idem
BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 16/11/2011

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V = N~~ Max. Beveiliging : 2500 A Omschakelaar : stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : 2 x 63 A Schak. : 2 / 0,6/1 kV 300 mA
Meter-bordverbinding : kabeltype : 100 aantal geleiders : 9 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
~~Beveiligende net/onderbrekende op beveiligende net/onderbrekende net - Wachtbuis - geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat - aanwezig/niet aanwezig~~
Aardelektrode : Type : ~~tas / boren~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 17 Ω
Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 5 + 6 Algemene isolatieweerstand : 5 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2/600 A 300 mA N/GT N mA bijkomende : 2/600 A 300 mA (GT N/GT N)
~~Werkingswijze - in orde - niet in orde~~
~~aanbouw - in orde - niet in orde~~

~~installatie - in orde - niet in orde~~
~~beschrijving van elektrische schakelen - rechtstreekse aanpak - in orde - niet in orde~~
~~aanbouw - in orde - niet in orde~~
~~aanbouw - in orde - niet in orde~~
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) : te stellen

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

~~N - Hoofddifferentieel - bijkomende equivalente verbinding nog niet aangesloten~~
~~N - Ductklem - aansluiting - ontbrekende - OV kabel - nog niet aangesloten~~

② GEEN

BESLUIT

De installatie is conform ~~met het AREI~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema's werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/11/2011, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag ~~in dienst gesteld worden~~ / blijven ~~indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde~~
~~inbreuken en de gepaste maatregelen zijn genomen zodat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen~~

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

JURGEN MOENS
O.C.B. 1750
02/269.07.07 • 0475-45.23.62
Kruiskouterstraat 59
Lennik

voor de directeur,
de onderzoeker