



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 10361904371ANT



N 154409

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>EMERIGT BUBA</u>	Naam, voornaam : <u>SMEETS MATHIEU</u>	<u>I. DEM</u>
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>BELE STRAAT 47</u>	
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <u>3640 KINROOT</u>	
.....	Tel. :	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐ RI-INSTALLATIE

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☒ uitbreiding	☐ Art 86	☐ Art 271 bis	☐ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk	☐	☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☒ Art 235	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwarende	☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art	☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <u>541449206001759302</u>	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr. <u>601759302</u>	meterstand dag <u>143083</u>	nacht <u>32080</u>
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr. : meterstand :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode : ☒ aardingslus ☐ pen / baar	
Gegevens installatie	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐	
Gegevens installatie	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>EVVB</u>	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>63 A / 300 mA</u>	Aantal borden : <u>2</u>	Aantal eindstroombanen : <u>1+2</u>
Beschrijving installatie	<u>2x0MV 1.5B 5000 TL-20 1.5B 121003004-17, 2100390204</u>		
Beschrijving installatie	<u>1xAUTOM 1.5A 4P 12x25A 8P</u>		
Beschrijving installatie	<u>1xWIT-TELLER 1.5A 1.5B 222225793973</u>		
Beschrijving installatie	<u>52x20MMEDANDELIN : 2210P / paneel</u>		
Beschrijving installatie	<u>TOTAAL : 11492WP</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>4</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>0.5</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☒ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☐ Nihil
Opmerkingen	<u>ENKELE RI-INSTALLATIE WERD GECONTROLEERD</u>
Opmerkingen	☐ Nihil

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldeet ☐ voldoet niet aan het AREI.

☐ De bestaande installatie voldeet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam Smeets P

Agent nr. : 3619

Datum : 17/12/2016

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :

☐ Situatieschema('s) :

☒ Eéndraadsschema('s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.