

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: Topo-Immo BV (Aalst)****Adres: Nieuwstraat 9, 9450 - Haaltert (BE)****Tel: (+32)053594939****BTW BE: BE0507886858****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Abdijstraat 45, 9310 - Moorsel (BE)****RESERVOIR**Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995****VISUELE CONTROLE: RESERVOIR**Algemene staat tank: **OK** |**VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **Opmerking: Rechtstreeks op kachel****TESTEN****NIET VAN TOEPASSING****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Niet aanwezig****BESLUIT****De tank mag in dienst blijven.**De volgende controle wordt aangeraden voor: **03/07/2030**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **03/07/2025** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER

HANDTEKENING EIGENAAR

TOEGEVOEGDE FOTO'S

