



☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☐

502

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: DEBAET

BTW nr: 429.948558

of identiteitskaartnr: 1

Stroomleverancier: STED40

Meter nr: _____ stand: _____

Wijze van meting: ☒ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr: P15/0332/1402/11

Lid nr: _____

Installatie: Naam: WATERLEPPA

Adres: DORHOUTSWEG, 329

OOSTENDE

Datum onderzoek: 29/10/04

Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____

Naam, Voornaam: Eden

Adres: _____

Aanvrager: DEBAET

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 11440 V, AC, Bescherming aansluiting: 65 A Type: aut

Omschrijving aansluiting: 0-0 Kabeltype: 1 Doorsnede: 6 x 1 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 10

Type aardelektrode: bu Spreidingsweerstand: 1 Ohms Algemeen isolatieniveau: 1 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>diff 65/10,2</u>	<u>in subverbaal</u>	
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (~~niet~~) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 29/10/04..... evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ MAG ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr, Handtekening

DEWATHELOO