



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 18/7/2030

Datum keuring: 18/07/2025 **Inspecteur:** Steve Maes

ID-label: Aspergeveld 57A STKO

Mentor:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Testo 312-4 Serienummer: 62244688

Datum verslag: 18/07/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Aspergeveld
Huisnummer 57A
Busnummer
Postcode 3140
Gemeente KEERBERGEN
Land België

Eigenaar

Naam IOV IMMO
Straatnaam Aspergeveld
Huisnummer 57A
Busnummer
Postcode 3140
Gemeente KEERBERGEN
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir <=5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
		☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐

RESERVOIR

Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☐	☒	☒	☐
Elektronische sonde	☒	☐	☒	☐

LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☒	☐	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Water- en slibbemonstering	☒	☐	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies 0 mbar/h
Potentiaalmeting	☒	☐	Potential -597,2mV
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Steve Maes (erkeningsnummer SV 06346)



Steve Maes - ACEG 92

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL















