

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Léon Boereboomlaan 10, 1930 Zaventem

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 23094-G-OMV_2018153533/EP16001/A001/D01/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 10-03-2021

Handtekening:

NIELS Lombaert

TOPCO
EP16001

Dit certificaat is geldig tot en met 10 maart 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E29

Eis BEN
E40 E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het S-peil (S26) voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	14/12/2018
Datum einde van de werken	09/11/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	9.076
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	65
Beschermde volume (m ³)	570
Verliesoppervlakte (m ²)	356
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	193
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	4,26
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,35
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.392
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30838818 / 30838819

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

NIELS Lombaert
TOPCO
Bergestraat 49 3, 9550 Herzele
EP16001 | 0861098001

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.