

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA	
Naam:	CENTRALE VERWARMING
Straat en nummer:	SANITAIR - ELEKTRICITEIT
Postcode en gemeente:	DE CLERQ MARC & ZONEN bv
Tel.:	Antoon Catriestraat 112 - 9031 DRONGEN
Fax:	Tel/Fax 09/227 28 21
E-mail:	BTW BE 0893.002.289
BTW-nummer: BE	DECLERQ MARC EN ZONEN@SKYNET.BE

KLANT	
Naam:	SEYNAEVE W.
Straat en nummer:	GAUWEN R ACHT 1
Postcode en gemeente:	9031 DRONGEN
Tel.:	Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:	

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)	
☒ Niet ingedeeld: <5000 kg / 6000 liter (particuliere stookolietanks)	Inhoud <u>2200</u> L <u>12006</u>
☐ Ingedeeld : >5000 kg / 6000 liter of meer (particulier) en vanaf 100 kg bij commercieel gebruik	Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)			
	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒	
Staat toezichtspuit			☐ ☐
Dichtheid toezichtspuit			☐ ☐
Vervuiling rond tank			☐ ☐
Staat deksel			☐ ☐
INKUIPING/	☐	☒	
Algemene staat			☐ ☐
Waterdicht			☐ ☐
Koolwaterstofdicht			☐ ☐
LEIDINGEN			
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒ ☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒ ☐
Uitmonding leidingen			☒ ☐
Staat aanvoerleiding			☒ ☐
Staat terugvoerleiding	☒	☒	☒ ☐
Stookoliefilter	☐	☒	☐ ☐
RESERVOIR			
Algemene staat tank			☒ ☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒ ☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)					
		Aanwezig Ja	Nee	Controle OK Niet OK	
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐ ☐	
	Mechanisch	☒	☐	☒ ☐	
	Pneumatisch	☐	☐	☐ ☐	
	Ultrasoon	☐	☐	☐ ☐	
	Andere	☐	☐	☐ ☐	
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☐	☐ ☐	
	Electronische sonde	☒	☐	☒ ☐	
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐ ☐	
	Onderdruk	☐	☐	☐ ☐	
	Overdruk	☐	☐	☐ ☐	
	Peilputten	☐	☐	☐ ☐	
	Andere	☐	☐	☐ ☐	
Kathodische bescherming	 mV	☐	☐	☐ ☐	
OPMERKINGEN					
<u>DURDELWAARD TANK FE/FE</u> <u>BIMMEROPSTELLING 2200L</u>					

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)				uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering				☐	☒	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐		
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐		
	Overdruk	☐	☒	☐	☐		
	Andere	☐	☒	☐	☐		
Potentiaalmeting				☐	☒	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport				Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen		Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen	

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
<u>Stookoliefilter</u> <u>NET TEGELIJK</u> <u>OHNE KETEL</u> <u>MAAKTEN</u>
bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)	
☒ Groen	De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden
☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden	

TECHNICUS	
Voornaam en achternaam:	DE CLERQ BART
Erkenningsnummer:	SV 02458

DATUM KEURING: <u>08 - 05 - 20</u>
DE VOLGENDE CONTROLE
MOET GEBEUREN VÓÓR <u>08 - 05 - 20</u>

voor kennisname,

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)

De opslaghoeveelheid is kleiner dan 5000 kg / 6000 liter (particuliere stookolietanks):

Controle bij plaatsing:

Elke stookolietank dient na de plaatsing maar voor de ingebruikname gecontroleerd te worden door een erkende technicus die een certificaat opstelt waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de opslaginstallatie voldoet aan de bepalingen van hoofdstuk 6.5 van titel II van het VLAREM. Hierop vermeldt hij zijn naam en erkenningsnummer. Hij bezorgt de eigenaar het certificaat van de installatie, samen met de certificaten of de beproevingsverslagen van de onderdelen ervan. De eigenaar bezorgt de exploitant een kopie van het certificaat van de installatie. Binnen de maand na aanleg van de opslaginstallatie brengt hij op de houder een duidelijk leesbare en onuitwisbare groene merkplaat aan met hierop volgende onuitwisbare gegevens: zijn erkenningsnummer, de datum van plaatsing van de opslaginstallatie en, zo het om een ondergrondse houder gaat, de uiterste datum van de eerstvolgende controle.

Periodieke controle:

Een ondergrondse stookolietank dient vanaf 1 maart 2009 om de 5 jaar (voorheen om de 3 of 4 jaar) gecontroleerd te worden door een erkende stookolietechneus. Hierbij wordt bij de rechtstreeks in de grond ingegraven houders die niet voorzien zijn van een permanent lekdetectiesysteem o.a. telkens een dichtheidsbeproeving uitgevoerd.

Een bovengrondse stookolietank dient vanaf 1 maart 2009 niet meer periodiek gecontroleerd (voorheen om de 5 jaar) te worden, op voorwaarde dat het laatste onderhoudsattest een einddatum heeft die 1 maart 2009 of later vermeldt. Een bovengrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2003 een eerste periodieke controle ondergaan.

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus een certificaat op voor de exploitant/eigenaar. Hieruit moet ondubbelzinnig blijken dat de houder en de installatie al dan niet voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 6.5 van titel II van het VLAREM. Het certificaat voorziet naam en erkenningsnummer van de uitvoerende technicus, datum van de controle en datum van de eerstvolgende controle. Het laatste geldt enkel indien het om een ondergrondse houder gaat.

Al naargelang het resultaat van de controle is de houder gemerkt met een duidelijk leesbare en onuitwisbare groene, oranje of rode merkplaat. Op deze merkplaat wordt onuitwisbaar het erkenningsnummer van de erkende technicus, de datum van de controle en de uiterste datum van de eerstvolgende controle aangebracht (laatste, zo het om een ondergrondse houder gaat).

De opslaghoeveelheid bedraagt 5000 kg / 6000 liter of meer (particulier) en vanaf 100 kg bij commercieel gebruik

Controle bij plaatsing:

Ondergrondse houder - Na de installatie maar vóór de ingebruikname van de houder, dient gecontroleerd te worden of de houder, de leidingen en de toebehoren, het waarschuwings- of beveiligingssysteem tegen overvulling, het lekdetectiesysteem en, in voorkomend geval, de kathodische bescherming en de aanwezige voorzieningen ten behoeve van damprecuperatie, voldoen aan de voorschriften van het reglement. Vermelde controles dienen uitgevoerd te worden door een erkend stookolietechneus of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. De controle van de eventuele kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

Bovengrondse houder - Na de installatie, maar vóór de ingebruikname van de houder, dient gecontroleerd te worden of de houder, de leidingen en de toebehoren, het waarschuwings- of beveiligingssysteem tegen overvulling, de inkuipen en de brandbestrijdingsmiddelen en in voorkomend geval en het lekdetectiesysteem voldoen aan de voorschriften van dit reglement. Vermelde controles dienen uitgevoerd te worden door een erkend stookolietechneus of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

Controle bij periodiek onderzoek:

Een ondergrondse stookolietank dient ofwel tenminste jaarlijks (indien gelegen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones) ofwel 2-jaarlijks (indien gelegen buiten de waterwingebieden en de beschermingszones) een beperkt onderzoek te ondergaan. Om de 10 (indien gelegen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones) of om de 15 jaar (indien gelegen buiten de waterwingebieden en de beschermingszones) dient de tank een algemeen onderzoek te ondergaan (uitz. voor houders uit gewapende thermohardende kunststoffen) door een erkende stookolietechneus of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. De controle m.b.t. corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

Een bovengrondse stookolietank dient om de 3 jaar (max. 40 maanden tussen 2 opeenvolgende onderzoeken toegelaten) een beperkt onderzoek te ondergaan door een erkende stookolietechneus of een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Stookolietanks met een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter moeten om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.

Bij iedere controle (plaatsing of periodiek onderzoek) stelt de erkende technicus of milieudeskundige een attest op waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de houder en de installatie al dan niet voldoen aan de voorschriften van het reglement. Het attest vermeldt de naam en het erkenningsnummer van de uitvoerende technicus/milieudeskundige. De technicus/milieudeskundige brengt op de vulleiding een duidelijk zichtbare en leesbare klever of plaat aan (groen, oranje of rood) met zijn erkenningsnummer, de datum van het jaartal en de maand van hetzij de controle bij plaatsing, hetzij de laatst uitgevoerde controle en deze van de volgende uit te voeren controle.

BESLUIT :

- Een **groene merkplaat** betekent dat de opslaginstallatie voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt.
- Een **oranje merkplaat** betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de houder. De opslaginstallatie mag nog worden gevuld of bijgevoerd tijdens een overgangsperiode van maximum 6 maanden die ingaat de eerste van de maand volgend op de maand vermeld op de oranje merkplaat. De exploitant dient alle nodige maatregelen te treffen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode dient de opslaginstallatie terug aan een controle onderworpen.
- Een **rode merkplaat** betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. In dergelijk geval is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De exploitant dient alle nodige maatregelen te treffen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus of erkende milieudeskundige, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen waarna de opslaginstallatie terug aan een controle dient onderworpen. Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat aangebracht werd maakt de exploitant of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater: