ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247 — 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 — Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR : PP / 15 / 384 - 0
ADRES INSTALLATIE: Waversesteenweg 118 2580 Putte
EIGENAAR : Verfoet Gaat
Adres : Waversesteenweg 116 Putte
OPDRACHTGEVER : idem
Adres : idem
INSTALLATEUR :
Adres:
BTW of IK :

DISTRIBUTIEBEHEERDER:
Meter nr. : 65118221
Index : Dag : 19,5 KWh ; Nacht : 6,8 KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 7.10.2015 ; Aanvulling van verslag nr PM / 15 / 318 - 0 Type der lokalen: Woning

Aard installatie: ~~Nieuw~~ - Uitbreiding - ~~Wijziging - Tijdelijk - Verbouwing~~ - Renovatie -

Begin werken : Fundering vóór - ~~na~~ 1.10.81 ; Installatie vóór - ~~na~~ 1.10.81 - ; ~~Met~~ Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 - 87 -

Aansluiting: Spanning 3x400+N V ; Bescherming v/d aansluiting: 95 A ; Alg. schakelaar: type: AOS 40A/300mA

Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x25 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): VVB 4x10 mm²

Type aardelektrode: ~~lus~~ - ~~baren~~ - pennen - ~~horizontale geleider~~ - ~~diepteaarding~~ ; Aardverbindingssysteem: TN - ~~TT~~

Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 9+11 ; Spreidingsweerstand : 9,6 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: >10 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

AOS 40A/300mA : A - I
↳ OS 40A/30mA I - T

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-~~E12~~ - E12R
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - ~~neen~~
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - ~~neen~~

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: 7

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: 7

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ ~~voldoet niet~~ aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 7.10.2040
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie ☐ voldoet ☐ ~~voldoet niet~~ aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

