



N° 234-INSF.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBL**Kerkstraat 33
1820 MELSBOEK**

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

N° comp :

5748686

Verslag van onderzoek:**Rapport de contrôle:**N° *81204051508*EAN :
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Avenue Achille Bayet 5 1820 Melsboek

Eigenaar

Propriétaire :

Nowzi-Toumi

Adres :

Adresse :

*Colin*Installateur *Nowzi*

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

15/5/2014

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

*Jombaut*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Apart.

Spanning : <i>230V</i>	Meter / bord verbinding : <i>10 B 2x10²</i>	Max. beveiliging : <i>40A</i>
Tension	Liaison compteur-tableau	Protection max.

Aardelektrode : <i>300</i>	Isolatie : <i>74</i>	Aantal verdeelborden : <i>2</i>
Electrode de terre	Isolement	Nombre de tableaux

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <i>8</i>		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<i>400</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>Genpantout les circuits</i>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>400</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>A-H</i>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	directe aanraking : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Indirecte aanraking : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Contrôle visuel : générale :	contact direct :	Contact indirect :

Aansluitingen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Potentiaalvereffeningen : <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Raccordements :	Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — *conforme* — conform met het AREI
en mag — *in dienst* — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — *conforme* — conforme au RGIE
et peut — *être mise en service* — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is *verzegeld met een loodje met het teken E.T.*
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het één draadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten vóór de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle geboden maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans tarder et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.E.I. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de la vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /
271 AK	<input type="radio"/>	271 HK	<input type="radio"/> /
276 AK	<input type="radio"/>	276 HK	<input type="radio"/> /

ELECTROTEST
K.R.S. MEMBERS
Rue de la Liberté 33
1820 Melsboek
Tél. +32 (0)2 297 603 260

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie pour avis et surveillance des installations électriques domestiques.