




Appart. 2 - 1er Etage.





## T.D 1 Appart.2- 1 er Etage.

A : Différentiel 300MA 2P 63A

C : Prises + Lampe Chambre 1 : C16A 2P.

D : Prises + Lampe Chambre 2 et 3 : C16A 2P.

E : Prises + Lampe Séjours : C16A 2P.

F : Cuisinière : C32A 2P.

B : Différentiel 30MA 2P 40A.

G : Salle de bain : C16A 2P.

H : Machine à Laver : C20A 2P.

I : Sèche-linge : C20A 2P.

J : Prises plan de travail Cuisine : C16A 2P.


K : Prises + Lampe Entrée – WC - Buanderie : C16A 2P.

L : Chaudière : C16A 2P.

M : Lave-Vaisselle : C16A 2P.

N : VMC : C16A 2P.

BELGOTEST  
Organisme de contrôle agréé



Inspecteur 004

03/07/2024