



## Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 Lieu du contrôle: Rue de l'Académie 18 4000 Liège Belgique

Boîte: 18/21A

📄 Type de contrôle: Visite périodique (Livre 1 6.5)

📅 Date du contrôle:  
30/01/2025

📅 Prochaine visite avant le:  
30/01/2050

👤 Agent-visiteur:  
Mikael Farrauto

**CONCLUSION : CONFORME**

### Identification des tiers

Donneur d'ordre	
Nom	Bureau immobilier Dor & Bleus
Adresse	Boulevard d'Avroy 238B, 4000 Liège, Belgique
Propriétaire, exploitant ou gestionnaire	
Nom	BALSAT Alain - OREHOUS Olga
Adresse	Rue de l'Académie 18 4000 Liège Belgique
Installateur	
Nom	
TVA	

### Identification de l'installation électrique

Adresse	Rue de l'Académie 18 4000 Liège Belgique
Code EAN	Nc
Numéro de compteur	34041319
GRD	Résa
Type de locaux	Appartement

#### Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambertmont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



## Base(s) Règlementaires



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Visite périodique (Livre 1 6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Avant le 01/06/2020 et après le 01/10/1981
Des dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques ancien RGIE ont été appliquées (Livre 1 8.2.2)	

## Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Résa
Numéro de compteur	34041319
Code EAN	Nc
Liaison compteur-tableau	VOB
Tension de service	1 X 400 V + N
Protection générale	40A 2P
Protection maximale admissible	40A 2P
Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Prise de terre	Boucle
Résistance de terre ( $\Omega$ )	4
Description de l'installation	Voir schemas

Tableau(x) électrique(s)



## Contrôles et essai

Testeur d'installation: TI-010/5394291

Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielles	OK
Test BP du DDR	OK
$\Delta I_n$	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre ( $\Omega$ )	4
Isolement ( $M\Omega$ )	8,08
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

## Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----



## Infractions

Néant

## Remarques

- ⚠ Les schémas de l'installation électrique sont présents au moment du contrôle et ont été vérifiés sur place. Ceux-ci doivent être présentés de nouveau lors de la prochaine (ré)inspection.
- ⚠ Ce contrôle ne comprend que les parties visibles de l'installation.
- ⚠ Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.
- ⚠ Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.



## Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

*Mikael Farrauto*

## Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.




## Annexes



Tableau 1

# HOCHEPORT APP. E2



Atlas  
Contrôle

30/01/25  
02/726.64.04  
www.atlascontrole.be  
TVA BE 0732.536.476  
663-INSP

SITUATION	Coin de la Place Hocheport-Rue de l'Académie 4000 LIEGE
MAÎTRE D'OUVRAGE	OEBRECHT NV Melle 7 1780 WEMMEL
TRAVAIL	électrique
INSTALLATEUR	BOULET nv ELEKTRO Oudebaan 48 3790 TONGEREN
PLAN	Hocheport app. E2 n° 67-0025
DOSSIER	INSTALLATION ELECTRIQUE
SPECIFICITE Le client va organiser agréé Eric Van Rompaey Industriepark (044) 37 06 60	
La responsable de l'exécution du travail 	
Dossier n°	

