



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Driesslagerstraat 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.be
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1050 Brussels
Numéro d'entreprise BE 0402 726 875

Safety, quality and environmental services

Contact : Hasselt

Votre référence :

Membre n° :

Rapport n° : 30441

Reçu n° : 134505

M. KAUBAKAR
Bld Kerkens Dries 11A
4000, Liège

A l'attention de :

Lieu de visite :

Rue Fonde des TAYES 203, 4000 Liège

Date de visite : 6/01/2016

Inspecteur : Walravens Arnaud

RAPPORT DU : ☒ **PREMIER CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ**
☐ **CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ**

- ☐ Emplacement: ☐ Division: ☐ Bâtiment:
- CARACTERISTIQUES:** Type de gaz: ☒ Gaz naturel ☐ Butane ☐ Propane ☐
- ☐ Compteur: ☐ N°: 9821650 ☒ Index: 11802 ☐ Classe: G 6 Pression de service: 20 m bars
- Installation : ☒ Résidentielle ☐ Industrielle ☐ ☐ Neuve ☐ Extension ☒ Existante
- Appareils d'utilisation présents: ☐ Néant
- 1 chaudière Chaffeteau Imager 25 FF Type C 3 m 24 kW
- 1 Tuyau ZOMISSI 4 feux Pn 8 bar
- Canalisations: Cuivre + Wicke d 22 Raccordé Series + 20 cm gaz
n d 15 mm n n n n
- ☐ Estimation du volume de l'installation: 6 25 l

BASE DE L'EXAMEN :

- ☒ NBN D 51-003 ☐ NBN D 51-004 ☐ A.R. du 28/03/2014, art. 23 § 2 ☒ Code de bonne pratique
- ☐ NBN D 51-006 ☐ - et le(s) détail(s) suivant(s).

DETAIL DU CONTROLE :

- ☒ Contrôle d'étanchéité à la pression de 20 mbars; ☐ Epreuve de résistance à la pression de bars;
- ☒ sur toute l'installation ☐ sur les parties accessibles
- ☒ avec manomètre ☐ avec tube U ☐ avec débitmètre à flotteur ☐ avec compteur gaz ☐ avec détecteur de gaz ☐ avec produit moussant
- ☒ en aval du compteur ou 1° détendeur ☒ y compris les appareils d'utilisation (si présents)
- ☒ Localisation de(s) fuite(s) ☐ sur toute l'installation ☒ sur les parties accessibles
- ☐ avec détecteur de gaz ☒ avec produit moussant
- ☐ Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.
- ☐ Plan de l'installation ☐ pas présent ☐ présent. ☒ Check-list AVB: 3506016
- ☒ Raccordement pour l'appareil de mesure ☐ pas présent ☒ présent.
- ☐

OBSERVATIONS : ☒ Néant.

.....

☐ Hors cadre du contrôle nous vous signalons que : X

CONCLUSION :

- ☒ Le contrôle d'étanchéité ☒ a donné satisfaction ☐ n'a PAS donné satisfaction
- ☐ sur les parties accessibles ☒ sur toute l'installation ☐ sur l'extension.
- ☐ L'épreuve de résistance ☐ a donné satisfaction ☐ n'a PAS donné satisfaction.
- ☒ L'installation ☒ est conforme ☐ n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.
- ☐ Veuillez donner suite aux observations ci-dessus ☐ , et nous convoquer pour contrôle complémentaire.
- ☐

Pour le Directeur général,

Date : 6/01/2016

Annexe(s) :



Arnaud
WALRAVENS
Agent 5033