

SIEGE DE BRUXELLES

Boulevard Clovis 15

1040 Bruxelles

Tél. (02) 230.81.82

Fax (02) 230.80.08

SIEGE D'ANVERS

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tél. (03) 216.28.90 - 216.28.91

Fax (03) 238.86.65

Bureau régional :

VLAAMS BRABANT

016/63.47.45

SLABBAERTSTR. 18

3212 LUBBEK

V. ref.:

N. ref.:

RAPPORT N°: 460402501

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Ortho

PROPRIETAIRE: Van Haeve Robert

Adresse: Ekenboon 23, 3600 Genk

DEMANDEUR:

Adresse: Steun

INSTALLATEUR:

Adresse: idem

TVA ou CI:

DISTRIBUTEUR: Electrolabel

Ref.: Compteur n°:

Index:

Date du contrôle: 5/12/04 Type de contrôle: examen de conformité - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement; Type locaux: BT: maison

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 230/400 V

Protection raccordement 40 A max

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 10 mm²

Inter.gén.: type g-e-lp

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal

Schéma: TT ok

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 10; RA: 26 Ohm; RI tot 100 MOhm

DESCRIPTION:

voir schéma BT
Zie LS

Infractions constatées et/ou notes: Neant - Genk

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE: voir verso.

- CONCLUSION: 1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifiliars et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 5/12/2029 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le:

L'AGENT VISITEUR:
n° + nom + signature

Le directeur,

