

SGS

Registre n°: L 7354 Scellé n°: 32068
 ADRESSE DE L'INSTALLATION: rue du Cul de sac n° 85
4160 Ochaïn (clavier)
 PROPRIETAIRE: [REDACTED]
 Adresse: [REDACTED]
 DEMANDEUR: M^{re} Noël
 Adresse: chaussée de Liège 107 4540 Amps.
 INSTALLATEUR: H^{re} Noël
 Adresse: [REDACTED]
 TVA au [REDACTED]



DISTRIBUTEUR: Alfetrabel Compteur n°: 3311 2584 Index: 2813,3

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: Bat44 - Mesureur d'isolement n° SGS: Bat44 Mesureur de continuité n° SGS: Bat44
 Schéma liaison à la terre: TT - TN - IT TT Installation: Domestique (RGIE art. 86) TEC EE-102 - 112 - 122 - 902
 Date du contrôle: 09/12/03 Installation: Industrielle (RGIE art. 87/88) TEC EE-211 - 242
 - Y a-t-il nécessité de zoner: Oui / Non
 Type de contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)
visite de contrôle périodique (RGIE art. 271) (RGPT art. 262) (Prescriptions distributeur) (après ministre)
visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art. 276) (Prescriptions distributeur) (Information importante au verso)
 d'installation: Existante - Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Chantier:
 T - locaux - compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, entrées...), compteur de chantier "domestique", parties communes d'une installation résidentielle.
 Début des travaux: fondations avant 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: Non
 Raccordement: Tension: 2x230 V AC 40 Protection raccordement: Existante: 40 A - Prévue: MAX 63 A
 Câble alimentation tableau principal: EXVB4 16 mm²; Inter. général: DPCDR 63 A, type: A
 Type électrode de terre: boule - barre - piquets - conducteur horizontal
 Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 29 + 29; $R_0 =$ 15 Ω ; $R_{tot} =$ 68 M Ω
 DESCRIPTION: A Voir schéma en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
<u>63</u>	<u>3000</u>	<u>300</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
<u>63</u>	<u>3000</u>	<u>30</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

- Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: Oui - Non
- Les protections installées contre les surintensités sont adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Oui - Non
- Existe-t-il salle de bains - lessiveuse - salle d'eau - lave-vaisselle - séchoir - boiler - salle de douche: Oui - Non
- Eclairage TBTS placé: Oui - Non
- Chauffage électrique placé: Oui - Non

INFRACTIONS CONSTATEES - REMARQUES - NOTES:

Neant.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation est conforme se réserve de [REDACTED]. Le DPCDR général est entièrement plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les trois personnes intéressées.

L'installation n'est pas conforme. Le DPCDR est plombé.

L'installation doit être vérifiée avant le 29/12/2008 (art. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante.

L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'elle n'est pas soumise aux infractions mentionnées.

L'installation peut être mise - maintenue en service.

L'AGENT VISITEUR:

N° + nom + signature

N° 943 Renaud
 Contrôlé par [Signature]
 SGS Bureau Nivelles
 Date 09/12/03
 Approbation [Signature]
 Agent [Signature]

NOM - FONCTION/QUALITE:

Vu agent à la date ci-dessus

[Signature]
[Signature]

Feuillelet n° 10271

VISA DU DISTRIBUTEUR
Magermans Serge
 DATE: 9/12/2003

BLEE10.06F-10/12/02

B. Renaud
 SGS Bureau Nivelles ASBL
 Organisme de contrôle agréé

Square des Conduites d'Eau, 1 B-4020 Liège t +32(0)4 365 62 71 f +32 (0)4 366 14 93 www.sgsburniv.be
 Bd Sylvain Dupuis, 243/2 B-1070 Bruxelles t +32(0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70 www.sgsburniv.be

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

