



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : P039280553



F 199663

Rési code :

☐ Antwerpen-Limburg

tél : 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tél : 09 244 77 11

☐ Brabant

tél : 02 674 57 11

☒ Wallonie

tél : 081 432 611

R14

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom :	Nom, Prénom : <u>Habitation</u>	Nom, Prénom : <u>Immo Invest</u>
.....	Adresse : <u>ru. Thomas Bonhill 27</u>	Ad. de : <u>Walter deo 45</u>
N° carte d'identité :	CP + Commune : <u>6030 Onverminderen au Port</u>	<u>6000 Clarelbeek</u>
N°TVA : BE	Tél. :

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

<input type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> mise en usage	<input type="radio"/> modification	<input type="radio"/> extension	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input checked="" type="radio"/> Art 271bis	<input type="radio"/> ① Unité d'habitation
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobile	<input type="radio"/> temporaire	<input type="radio"/> Art 87	<input checked="" type="radio"/> Art 278	<input checked="" type="radio"/> ② Unité de travail domestique
<input type="radio"/> Art 276 : renforcement	<input type="radio"/> périodique	<input type="radio"/> contrôle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input checked="" type="radio"/> ③ Parties communes
<input checked="" type="radio"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	<input checked="" type="radio"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Art	<input checked="" type="radio"/> ④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	<input type="radio"/> EAN non communiqué	<input type="radio"/> Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° : <u>47416385</u>	Index jour : <u>63042</u>	Index nuit : <u>034934</u>	<input type="radio"/> Compt. kWh exclusif nuit :
	Protection branchement (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/>	n° :	Index nuit :
Données installation	Conçue pour U _N : <input type="radio"/> 230 V <input checked="" type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/>	Type de prise de terre :		
	Courant nominal maximum (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/>	<input type="radio"/> boucle de terre <input type="radio"/> barres / piquets		
	Câble d'alimentation tableau principal : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>XVB</u>	<input checked="" type="radio"/> Indéterminée		
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>.....</u> A / <u>.....</u> mA	Nombre de tableaux : <u>3</u>	Nombre de circuits terminaux : <u>14+</u>	
	<input type="radio"/> Voir annexe(s)	

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input checked="" type="radio"/> Contacts dir.	<input checked="" type="radio"/> Contacts indir.	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Appareils	<input type="radio"/> Matériel	<input checked="" type="radio"/> I>/section	<input type="radio"/> Schémas	<input type="radio"/> Contrôle bcl de défaut
<input type="radio"/> Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>NM</u> Ω		<input checked="" type="radio"/> Isolement général : <u>0,91</u> MΩ		<input checked="" type="radio"/> Continuité de terre		<input checked="" type="radio"/> Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : <input type="radio"/> était plombé <input type="radio"/> a été plombé <input type="radio"/> n'a pas été plombé <input checked="" type="radio"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	<input checked="" type="radio"/> Réaliser les schémas électriques	Visa GRD ou mandataire :
<input type="radio"/> Néant	<input checked="" type="radio"/> Placer éléments de labellages pour embases mini-jump	
Infractions Installation existante	<input checked="" type="radio"/> Éliminer les contacts sous tension	Visa GRD ou mandataire :
<input checked="" type="radio"/> Néant	<input checked="" type="radio"/> Obtenir les permis écrits des coffrets	
Remarques	<input checked="" type="radio"/> défaut d'isolement circuit n°12 coffret n°1 (garage)	Visa GRD ou mandataire :
<input checked="" type="radio"/> Néant	<input checked="" type="radio"/> Harmoniser les sections et protections	
	<input checked="" type="radio"/> Refaire l'appareillage selon RGIE	Visa GRD ou mandataire :
	<input checked="" type="radio"/> Vérifier présence d'équipos	
	<input checked="" type="radio"/> Liste d'infractions non exhaustive	Visa GRD ou mandataire :
	<input checked="" type="radio"/> Néant	

Conclusion(s) :

☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.

☒ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

Jour acte + 180 max (*)

☒ par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : Fraentzen

Agent n° 3928

Date : 12/3/2012

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) :

☐ Schéma(s) de position :

☐ Schéma(s) unifilaire(s) :

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

☐ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.

☐ Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite