CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Rue de l'Eté 58A
1050 IXELLES
App, 1er étage Droit
Superficie brute: 39 m²

Certificat PEB valide jusqu'au: 23/02/2027

1 Performance énergétique du bâtiment

Très économe

<= 45	A
46 - 95	B
96 - 150	C
151 - 210	D
211 - 275	E
276 - 345	F
> 345	G

Très énergivore

Performance énergétique moyenne en Région de Bruxelles-Capitale: **D+**

Consommation par m² [kWh EP/(m².an)]	**165**
Consommation totale [kWh EP/an]	**6.380**

2 Emissions CO2

Emissions annuelles de CO2 par m² [kg CO2/(m².an)]

PEU — **BEAUCOUP** — **35**

3 Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. **Poser une isolation complémentaire dans les murs extérieurs.**
2. **Adapter le système de ventilation.**
3. **Améliorer l'étanchéité à l'air du bâtiment et ventiler correctement.**

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

4 Informations administratives

Certificat délivré le: 23/02/2017
Certificat PEB n°: 20170223-0000376332-01-7
Affectation: Habitation individuelle
Coordonnées du certificateur PEB:
Nom: KARAHISARLI Orhan
Société:
Numéro d'agrément: 001182085
Signature: