



Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 230V

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: EXVB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Piquet de terre

Nombre de tableaux: 6

Valeur nominale de la protection du branchement: Max. 40A

Type de coupure générale: 4P 40A/300mA


Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 12 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

Voir schémas unifilaires et plans de position



Réf. rapport du contrôle de conformité: voir remarque

Localisation des canalisations souterraines: communiqué oralement

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 21 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 5 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

- 1 Cette visite de contrôle a également pour but de compléter à nouveau le fichier d'installation électrique (absence des rapports des contrôles précédents).

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 18/11/2047
 - Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
 - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient scellées.





Beter gekeurd Installatie elektriciteit op basis van de Vlaamse Reguleerder voor de Media (Vlaamse Reguleerder voor de Media - AR 08/09/2019)
Bien vérifié Direction générale de l'Énergie



L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 18/11/2022
Rapport N°: 0155-221118-03

Date d'émission du rapport: 18/11/2022

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbruggen
Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles
T: 064 33 64 55 E: btv.hainaut@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
L'agent-visiteur: numéro 0155

Identification des tiers:

Client: FINO SALVATORE
Adresse: RUE DE LA JUSTICE 255, 6200 CHATELET
Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: FINO SALVATORE
Adresse: RUE DE LA JUSTICE 255, 6200 CHATELET
Responsable des travaux: FINO SALVATORE
Adresse: RUE DE LA JUSTICE 255, 6200 CHATELET
Numéro de TVA:

Identification de l'installation électrique:

Nom: FINO SALVATORE
Adresse: RUE DES RABOTS 34, 6220 FLEURUS
Code EAN:
Numéro compteur: 5207135 - 2006
Index jour: 034038,3 kWh
Index nuit: 039380,6 kWh
Cabine haute tension privée: Non
Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle (6.5)
Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué
Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



RE06_01-08_01 09/20

1 / 3



Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0155 p.o. du directeur technique
18/11/22 10:29

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



N° Rapport: 0155-221118-03

3 / 3



GROUPÉS DEMANDE DE CONTRÔLE

Créé par
BTV-TBVHAIMM

Agent
0155

COORDONNEES DEMANDEUR:

NOM : FINO SALVATORE
PLACE : 6200 CHATELET
RUE : RUE DE LA JUSTICE 255
TEL/GSM : 0474 832 735
FAX :

N° TVA :
Référence client :

N° Tâche	Lieu du contrôle	Instruction	N° rapport
T22/0347322	CHAUSSÉE DE CHARLEROI 196 6220 FLEURUS	CE06_01	0155-221118-01
T22/0347323	CHAUSSÉE DE CHARLEROI 196 6220 FLEURUS	10ID012A	0155-221118-02

Le soussigné(e) demandeur, déclare par la présente qu'il (elle) a donné l'ordre à BTV d'effectuer le contrôle et de payer à BTV les frais correspondants à ces services effectués par BTV. BTV procure une facture au demandeur. Demandeur déclare avoir pris connaissance de la facture globale et les conditions de paiement comme mentionnées au verso de la facture ainsi que sur www.btvcontrol.be. Les rapports seront envoyés après paiement de la facture. En cas de différend seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

Fait à FLEURUS en date du

Le soussigné(e)
Nom, prénom

Signature

False

10F009 - Demande de contrôle

révision: 8