



N°234-INSP



ELECTROTEST
TECHNISCHE CONTROLES EN OPLEIDINGEN
CONTRÔLES TECHNIQUES ET FORMATIONS

Maatschappelijke zetel / Siège social
Electro-Test vzw/asbl
Kerkstraat 33, 1820 Melsbroek
Tel: 02/751.98.39
Fax: 02/751.52.09

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	188/2017/6/9/3	Datum van bezoek: Date de visite:	9/06/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	ine Rue de Menin 1 B - 1080 BRUXELLES (MOLENBEEK-SAINT-JEAN)		IK: CI:
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	5227078 /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue de Menin 1 B - 1080 BRUXELLES (MOLENBEEK-SAINT-JEAN)		
Eigenaar: Propriétaire:	Rue de Menin 1 B - 1080 BRUXELLES (MOLENBEEK-SAINT-JEAN)		
Installateur:	P. KINNELA	BTW/TVA:	/
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/RDJW 1 (Contrôle de conformité de 1 maison 2 façades)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison	
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 2x230V	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 2 x 10 mm ² XVB	Max. beveiliging / Protection max.: 40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets 26 Ohm	Isolatie / Isolement: 8.57 MOhm
Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2		
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		
Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 13		
In(A)	Δ In (mA)	Type
40A	300mA	A/s
40A	30mA	A/s
Eindstroombanen / terminaux		
/		
8 C16A II: A/F/H/I/J/K/L/M		
5 C20A II: B/C/D/E/G		
TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE
OK	OK	270
OK	OK	270
OK	OK	270
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
OK	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
OK	OK	Aansluitingen: Raccordements:
OK	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:
OK	OK	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Néant

Nota's / Notes:

Schémas en annexe au rapport: 5

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

188/2017/6/9/3

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KRED8EBB

BIC-adres: GKCC8EBB

info@electro-test.be